

关于“多规合一”石景山区北辛安棚户区改造 B 区土地开发项目 1608-667、1608-646、1608-703、1608-670、1608-711 及 1608-695 地块项目会商意见

会商部门 委（办、局）	北京市地震局		
经办人	张敬军		
移动电话	13910759859	固定电话	83012125
会商意见	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 不涉及		
	<p>本项目位于石景山区古城街道，本项目不需开展地震安全性评价工作。依据已有资料，工程场地及周边 1km 内未发现有全新世活动断裂通过，可不考虑地震活动断裂影响。</p> <p>根据相关规定，本项目中学校的主体建筑应提高一档进行抗震设防，按照峰值加速度 0.30g、反应谱特征周期 0.40s 进行设计。其他建筑按照 GB18306-2015《中国地震动参数区划图》进行抗震设防。</p> <p>本项目不需办理影响地震监测设施和地震观测环境的建设工程的许可。</p>		
主管领导签字		经办人签字	

