

关于“多规合一”石景山首钢园区东南区 土地一级开发项目 1612-763、1612-774、 1612-824、1612-829、1612-830、1612-831 (含衙门口棚户区改造项目合并供地) 供 地项目会商意见

会商部门 委(办、局)	北京市地震局		
经办人	张敬军		
移动电话	13910759859	固定电话	62651967
会商意见	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 不涉及		
	<p style="text-align: center;">依据已有资料,工程场地及周边 1km 内未发现有全新世活动断裂通过,可不考虑地震活动断裂影响。按照相关规定,本项目可不开展地震安全性评价,按照 GB18306-2015《中国地震动参数区划图》进行抗震设防。</p> <p style="text-align: center;">本项目可不办理影响地震监测设施和地震观测环境的建设工程的许可。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>		
主管领导签字		经办人签字	