

顺义区后沙峪镇温榆河生态走廊周边用地土地一级开发项目

地质灾害危险性评估报告

评审意见

受北京市顺义区规划和自然资源综合事务中心委托，北京地勘水环工程设计研究院有限公司完成了《顺义区后沙峪镇温榆河生态走廊周边用地土地一级开发项目地质灾害危险性评估报告》（以下简称“评估报告”）。2024年5月7日，专家组对评估报告进行了评审，意见如下。

一、项目概况

顺义区后沙峪镇温榆河生态走廊周边用地土地一级开发项目位于顺义区后沙峪地区，规划总占地面积约 450456.05m²。规划范围用地性质为一类居住用地、排水设施用地、托幼用地、防护绿地及道路用地。

二、评审意见

1、评估单位广泛收集了评估区及周边区域气象、水文、地理、区域地质、环境地质和地质灾害资料，开展了 4.0km²水、工、环综合地质调查，利用了 8 个钻孔（总进尺 84m）资料，为本次评估奠定了基础。

2、“评估报告”认为，建设用地所属区域总体地质环境条件中等复杂，建设项目属较重要建设项目，综合认定属于二级地质灾害危险性评估是合适的。

3、“评估报告”确定评估区存在活动断裂、地面沉降和砂土液化是符合现场实际情况的。现状评估认为：活动断裂、地面沉降和砂土液化地质灾害危险性均为小。现状评估符合实际情况。


4、预测评估认为：工程建设引发、加剧和遭受活动断裂、地面沉降和砂土液化灾害危险性均为小。预测评估依据充分。

5、综合评估认为：建设用地综合地质灾害危险性级别为“小级”，适宜顺义区后沙峪镇温榆河生态走廊周边用地土地一级开发项目建设。综合评估结论可信。

专家组认为，报告论述清楚，依据充分，结论可信，评审通过。建设单位应充分参考评估报告中的结论建议，做好地质灾害的防治。

2024年5月7日

评审组长：



评审专家：



栗英波