

清河（海淀段）滨水空间建设工程（外电源工程）

施工招标文件

标段名称：清河（海淀段）滨水空间建设工程（外电源工程）

招 标 人：北京市海淀区河道管理所（盖单位电子印章）

招标代理机构：北京元尊工程管理咨询有限公司（盖单位电子印章）

2025年06月25日

目 录

第一卷.....	1
第一章 招标公告.....	2
1. 招标条件.....	2
2. 项目概况与招标范围.....	2
3. 投标人资格要求.....	3
4. 招标文件获取.....	4
5. 投标文件的递交.....	4
7. 其他公告内容.....	5
8. 监督部门.....	5
9. 公告发布媒介.....	5
10. 联系方式.....	5
第二章 投标人须知.....	7
投标人须知前附表.....	7
1. 总则.....	18
2. 招标文件.....	20
3. 投标文件.....	22
4. 投标.....	24
5. 开标.....	25
6. 评标.....	26
7. 合同授予.....	26
8. 重新招标和不再招标.....	27
9. 纪律和监督.....	28
10. 需要补充的其他内容.....	29
第三章 评标办法（综合评估法）.....	36
评标办法前附表.....	36
1. 评标方法.....	38
2. 评审标准.....	38
3. 评标程序.....	39
附件一：投标文件澄清通知.....	41
附件二：投标文件澄清函.....	42
附件三：技术标暗标评审有关说明.....	43
附件四：电子化评标方法操作说明.....	44
附件五：评标表格.....	45
第四章 合同条款及格式.....	83
第 1 节 通用合同条款.....	83
1.1.1 合同.....	83
1.3 法律.....	85
1.4 合同文件的优先顺序.....	85
1.6 图纸和承包人文件.....	85
1.6.2 承包人提供的文件.....	86
1.6.3 图纸的修改.....	86
1.6.4 图纸的错误.....	86
1.6.5 图纸和承包人文件的保管.....	86

1.7 联络.....	86
1.9 严禁贿赂.....	86
1.10 化石、文物.....	86
2.发包人义务.....	87
2.2 发出开工通知.....	87
2.3 提供施工场地.....	87
2.4 协助承包人办理证件和批件.....	87
2.5 组织设计交底.....	87
2.6 支付合同价款.....	87
2.7 组织竣工验收（组织法人验收）.....	88
2.8 其他义务.....	88
3.监理人.....	88
3.3 监理人员.....	88
4.承包人.....	89
4.1.2 依法纳税.....	89
4.1.3 完成各项承包工作.....	89
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责.....	89
4.1.5 保证工程施工和人员的安全.....	89
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作.....	89
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害.....	90
4.1.8 为他人提供方便.....	90
4.1.9 工程的维护和照管.....	90
4.1.10 其他义务.....	90
4.2 履约担保.....	90
4.3 分包.....	90
4.8 保障承包人人员的合法权益.....	92
4.10 承包人现场查勘.....	92
5.材料和工程设备.....	92
6.施工设备和临时设施.....	94
6.3 要求承包人增加或更换施工设备.....	94
6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程.....	94
7.交通运输.....	94
7.2 场内施工道路.....	94
7.5 道路和桥梁的损坏责任.....	95
7.6 水路和航空运输.....	95
8.测量放线.....	95
8.4 监理人使用施工控制网.....	95

9.施工安全、治安保卫和环境保护.....	96
10.进度计划.....	98
10.2 合同进度计划的修订.....	98
10.3 单位工程进度计划.....	99
10.4 提交资金流估算表.....	99
11.开工和竣工（完工）.....	99
11.2 竣工（完工）.....	99
11.6 工期提前.....	100
12.暂停施工.....	101
13.工程质量.....	102
13.4 监理人的质量检查.....	102
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查.....	102
13.5.4 承包人私自覆盖.....	103
13.6 清除不合格工程.....	103
14.试验和检验.....	104
15.变更.....	104
15.2 变更权.....	105
15.3 变更程序.....	105
15.3.1 变更的提出.....	105
15.3.3 变更指示.....	105
15.4 变更的估价原则.....	106
15.7 计日工.....	106
16.价格调整.....	107
16.1.1 采用价格指数调整价格差额.....	107
16.1.1.1 价格调整公式.....	107
16.1.1.3 权重的调整.....	107
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整.....	108
16.2 法律变化引起的价格调整.....	108
17.计量与支付.....	108
17.1.4 单价子目的计量.....	108
17.2 预付款.....	109
17.2.1 预付款.....	109
17.2.3 预付款的扣回与还清.....	109
17.3 工程进度付款.....	109
17.3.2 进度付款申请单.....	110
17.3.4 工程进度付款的修正.....	110
17.4 质量保证金.....	110
17.6 最终结清.....	111

17.8 竣工审计.....	112
18.竣工验收（验收）.....	112
18.2 分部工程验收.....	112
19.缺陷责任与保修责任.....	114
19.2 缺陷责任.....	114
19.4 进一步试验和试运行.....	114
19.5 承包人的进入权.....	114
19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）.....	115
19.7 保修责任.....	115
20.保险.....	115
20.2 人员工伤事故的保险.....	115
20.2.1 承包人员工伤事故的保险.....	115
20.3 人身意外伤害险.....	115
20.6 对各项保险的一般要求.....	116
20.6.1 保险凭证.....	116
20.6.3 持续保险.....	116
20.6.5 未按约定投保的补救.....	116
20.7 风险责任的转移.....	116
21.不可抗力.....	116
21.3.1 不可抗力造成损害的责任.....	117
21.3.3 避免和减少不可抗力损失.....	117
22.违约.....	117
22.1.1 承包人违约的情形.....	117
22.1.3 承包人违约解除合同.....	118
22.1.5 协议利益的转让.....	118
22.2 发包人违约.....	119
22.3 第三人造成的违约.....	120
23.索赔.....	120
23.2 承包人索赔处理程序.....	120
23.3 承包人提出索赔的期限.....	120
第 2 节专用合同条款.....	123
1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：12 个月。.....	123
1.4 合同文件的优先顺序.....	123
（1）合同协议书（包括补充协议）；.....	123
（2）中标通知书；.....	123
（3）中标人对投标文件所做出的澄清或说明；.....	123
（4）投标函及投标函附录；.....	123

(5) 专用合同条款；	123
(6) 通用合同条款；	123
(7) 技术标准和要求（合同技术条款）；	123
(8) 图纸；	123
(9) 已标价的工程量清单；	123
(10) 工程建设项目廉政合同、安全生产协议书、非道路移动机械使用承诺书和北京市工程建设项目保障农民工工资支付工作承诺书；	123
(11) 经双方确认进入合同的其他文件。	123
1.7 联络.....	123
2.3 提供施工场地.....	123
4.1 承包人的一般义务.....	124
4.3 分包.....	125
4.5 承包人项目经理.....	125
4.6 承包人人员的管理.....	125
5.2 发包人提供的材料和工程设备	125
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施	126
9.2 承包人的施工安全责任.....	126
9.7 文明工地.....	126
11.5 承包人工期延误.....	127
12.1 承包人暂停施工的责任.....	127
13.8 质量事故处理.....	127
17.3 工程进度付款.....	128
17.3.1 工程进度款按实际完成工程量按月计量支付，累计支付达到合同总价的 80% 暂停支付，工程洽商待审计后支付，工程全部完工验收合格且结算审计后，按结算审定金额支付剩余款项。	128
17.4 质量保证金.....	128
18 验收.....	128
18.1 验收工作分类.....	128
18.2 分部工程验收.....	128
18.3 单位工程验收.....	128
18.5 阶段验收.....	128
18.6 专项验收.....	129
18.7 竣工验收.....	129
18.8 施工期运行.....	129
19 缺陷责任与保修责任.....	129
19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间：	129
附件一：合同协议书.....	130
附件二：工程建设项目廉政合同.....	132
附件三：施工安全协议书.....	135

附件四：非道路移动机械使用承诺书.....	137
附件五：北京市工程建设项目保障农民工工资支付工作承诺书.....	138
第五章 工程量清单.....	139
1. 工程量清单说明.....	139
2. 投标报价说明.....	139
3. 其他说明.....	140
4. 工程量清单（另附）.....	142
第二卷.....	143
第六章 图纸（招标图纸）.....	144
1. 招标图纸目录.....	144
2. 招标图纸.....	144
第三卷.....	145
第七章 技术标准和要求（合同技术条款）.....	146
第一节 一般要求.....	147
1. 工程说明.....	148
2. 承包范围.....	148
3. 工期要求.....	148
4. 质量要求.....	149
5. 适用规范和标准.....	149
6. 安全文明施工.....	150
7. 治安保卫.....	161
8. 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护.....	162
9. 样品和材料代换.....	163
10. 进口材料和工程设备.....	165
11. 进度报告和进度例会.....	165
12. 试验和检验.....	166
13. 计日工.....	167
14. 计量与支付.....	169
15. 竣工验收和工程移交.....	170
第四卷.....	173
第八章 投标文件格式.....	174
一、投标函及投标函附录.....	178
二、法定代表人身份证明.....	180
二、授权委托书.....	181
三、联合体协议书.....	182
四、投标保证金.....	183
五、已标价工程量清单.....	185
六、施工组织设计.....	186
七、项目管理机构表.....	195
八、拟分包项目情况表.....	197
九、资格审查资料.....	198

十、原件的扫描件.....	208
十一、其他资料.....	209

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

第一卷

2eabe6d68106434796b893c0b880771820250630174353159

第一章 招标公告

清河（海淀段）滨水空间建设工程（外电源工程）施工招标公告

1. 招标条件

清河（海淀段）滨水空间建设工程（外电源工程）（招标项目编号：以北京市公共资源综合交易系统生成编号为准），已由北京市海淀区发展和改革委员会批准《关于清河（海淀段）滨水空间建设工程实施初步设计方案的批复》，项目资金来源为政府投资（地方）（出资比例：100%），招标项目所在地区为北京市海淀区，招标人为北京市海淀区河道管理所，招标代理机构为北京元尊工程管理咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

招标类别：其他招标

投资额（如有）：46482.95 万元

施工图设计批准机关：/（填写初步设计批准机关）

施工图初步设计批准文名称：/（填写初步设计批准文名称）

施工图初步设计批准文编号：/（填写初步设计批准文编号）

2. 项目概况与招标范围

项目规模：包含9座箱式变电站、高压进线电缆、配套的电缆井、道路拆除及恢复等。

招标内容与范围：本招标项目划分为/个标段，本次招标为其中的：

清河（海淀段）滨水空间建设工程（外电源工程）

标段（包）内容：清河（海淀段）滨水空间建设工程（外电源工程），具体详见包括工程量清单、施工图纸及技术条款所示的全部工程建设内容。

建设地点（如有）：规划起点为京密引水渠安河桥闸，终点为海淀区界，海淀段长11.6公里，除去清河之洲段，本次治理长度10.36公里。

合同估算价（如有）：708.325389 万元

计划工期（如有）：577 天

建筑面积（如有）：/

建筑高度（如有）：/

其它说明（如有）：/

3. 投标人资格要求

清河（海淀段）滨水空间建设工程（外电源工程）

该标段（包）中投标人资格能力要求：

（1）资质条件：投标人应具备电力工程施工总承包资质三级及以上或输变电工程专业承包资质三级及以上资质；

（2）财务要求：投标人须提供近3年经审计财务会计报表，投标人成立时间不足3年的，应提供成立以来的财务状况表；拟投入本合同的流动资金不少于/；

（3）业绩要求：近/年（/）须至少具有/项已完成/施工业绩；

（4）信誉要求：

①投标人未被依法暂停或者取消投标资格；

②投标人未被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；

③投标人未处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

④投标人未在近三年内（2022年06月01日至2025年05月31日）发生重大施工质量问题；

⑤投标人未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（以开标当日查询结果为准）；

⑥投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（北京）”网站（<http://creditbj.jxj.beijing.gov.cn/credit-portal/>）列入失信被执行人名单（以开标当日查询结果为准）；

⑦在近三年内投标人单位、其法定代表人、拟任项目经理无行贿犯罪行为；

（5）项目经理资格要求：具备机电工程专业 二级建造师注册证书，并具有相关行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书，且不得同时在两个及两个以上项目担任项目经理。

（6）其他要求：

①企业主要负责人应具有相关行政主管部门颁发的A类安全生产考核合格证书；

②委托代理人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人应是投标人本单位人员，其中安全管理人员（专职安全生产管理人员）具有相关行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书；

③ 投标人应具有相关行政主管部门核发的有效的安全生产许可证；

（8）本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列

要求：/

(9) 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被否决。

4. 招标文件获取

招标文件获取时间：2025年07月01日09时00分至2025年07月07日17时00分

招标文件获取方法：网络下载，使用数字身份认证锁登录北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://www.bjggzyzhjy.cn/>）下载招标文件。

招标文件获取地址：北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://www.bjggzyzhjy.cn/>）

图纸获取时间（如有）：2025年07月01日09时00分至2025年07月07日17时00分

图纸获取地点（如有）：北京市海淀区西小口路18号新华创新大厦4050室

图纸押金（如有）：0元

其他要求（如有）：投标人应办理数字身份认证锁，并在北京市公共资源综合交易系统进行绑定。

5. 投标文件的递交

递交截止时间：2025年07月22日09时30分

递交方法：网络递交，使用数字身份认证锁登录北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://www.bjggzyzhjy.cn/>）上传投标文件，并保存文件上传成功回执，递交时间即为上传成功回执时间。逾期未上传成功的投标文件，招标人不予受理。

递交地址：北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://www.bjggzyzhjy.cn/>）

现场踏勘时间（如有）：/ 年 / 月 / 日 / 时 / 分

投标预备会时间（如有）：/ 年 / 月 / 日 / 时 / 分

其它说明（如有）：本项目为电子化投标，投标人在开标时需提交纸质投标文件1份备查

6. 开标时间及地点

开标时间：2025年07月22日09时30分

开标方式：现场开标

开标地点（如有）：北京市海淀区东北旺南路29号院4号楼（北京市海淀区政务服
务管理局）六层西侧第一开标室

7. 其他公告内容

/

8. 监督部门

本招标项目的监督部门为：北京市海淀区水务局

监督电话（如有）：010-88405807

9. 公告发布媒介

北京市公共资源交易服务平台（ggzyfw.beijing.gov.cn）

10. 联系方式

招标人：北京市海淀区河道管理所

地 址：北京市海淀区上庄路68号

联系人：刘老师

电 话：01062475538

电子邮件：/

传真（如有）：/

网址（如有）：/

招标人账号（如有）：/

招标人开户行（如有）：/

招标代理机构：北京元尊工程管理咨询有限公司

地 址：北京市海淀区西小口路18号新华创新大厦4层4050

联系人：李强

电 话：15010511669

电子邮件：yzgcgl@163.com

传真（如有）： /

网址（如有）： /

招标代理机构账号（如有）： /

招标代理机构开户行（如有）： /

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称： <u>北京市海淀区河道管理所</u> 地址： <u>海淀区上庄路68号</u> 联系人： <u>刘老师</u> 电话： <u>01062475538</u>
1.1.3	招标代理机构	名称： <u>北京元尊工程管理咨询有限公司</u> 地址： <u>北京市海淀区西小口路18号新华创新大厦4层4050</u> 联系人： <u>李工</u> 电话： <u>15010511669</u>
1.1.4	项目名称	清河（海淀段）滨水空间建设工程（外电源工程）
1.1.5	建设地点	规划起点为京密引水渠安河桥闸，终点为海淀区界，海淀段长11.6公里，除去清河之洲段，本次治理长度10.36公里。
1.1.6	现场管理机构	/
1.1.7	设计人	/
1.1.8	监理人	/
1.1.9	代建机构	/
1.2.1	资金来源	政府投资
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	清河（海淀段）滨水空间建设工程（外电源工程），具体详见包括工程量清单、施工图纸及技术条款所示的全部工程建设内容。
1.3.2	计划工期	计划工期： <u>577</u> 日历天 计划开工日期： <u>2025</u> 年 <u>09</u> 月 <u>01</u> 日 计划完工日期： <u>2027</u> 年 <u>03</u> 月 <u>31</u> 日
1.3.3	质量要求	符合合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉（适用于未进行资格预审）	（1）资质条件：投标人应具备 <u>电力工程施工总承包资质三级及以上或输变电工程专业承包资质三级及以上资质</u> （2）财务要求：投标人须提供近 <u>3</u> 年经审计财务会计报表，投标人成立时间不足 <u>3</u> 年的，应提供成立以来的财务状况表；拟投入本合同的流动资金不少于 <u>/</u> （3）业绩要求：近 <u>/</u> 年（ <u>/</u> ）须至少具有 <u>/</u> 项已完成 <u>/</u> 施工业绩

条款号	条款名称	编列内容
		<p>(4) 信誉要求:</p> <p>①投标人未被依法暂停或者取消投标资格;</p> <p>②投标人未被责令停业, 暂扣或者吊销执照, 或吊销资质证书;</p> <p>③投标人未处于进入清算程序, 或被宣告破产, 或其他丧失履约能力的情形;</p> <p>④投标人未在最近三年内(2022年06月01日至2025年05月31日)发生重大施工质量问题;</p> <p>⑤投标人未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(以开标当日查询结果为准);</p> <p>⑥投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“信用中国(北京)”网站(http://creditbj.jxj.beijing.gov.cn/credit-portal/)列入失信被执行人名单(以开标当日查询结果为准);</p> <p>⑦在近三年内投标人单位、其法定代表人、拟任项目经理无行贿犯罪行为;</p> <p>(5) 项目经理资格要求: 具备机电工程专业二级建造师注册证书, 并具有相关行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书, 且不得同时在两个及两个以上项目担任项目经理。</p> <p>(6) 其他要求: ①企业主要负责人应具有相关行政主管部门颁发的A类安全生产考核合格证书;</p> <p>②委托代理人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量管理人员、财务负责人应是投标人本单位人员, 其中安全管理人员(专职安全生产管理人员)具有相关行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书;</p> <p>(8) 本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。联合体投标的, 应满足下列要求:</p> <p>(9) 本次招标实行资格后审, 资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被否决。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	<p><input checked="" type="checkbox"/> 不接受</p> <p><input type="checkbox"/> 接受, 应满足下列要求:</p>
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	<p>(13) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性;</p> <p>(14) 与同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人为同一个单位负责人;</p>

条款号	条款名称	编列内容
		(15) 与同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人存在控股、管理关系： _____/
1.9.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： /
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间： / 召开地点： /
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间： <u>2025年07月12日17时00分前</u> 形式：按本章附件一格式编写后通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://www.bjggzyzhjy.cn/ ）递交（适用于召开投标预备会）
1.10.3	招标人澄清发出的形式	通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://www.bjggzyzhjy.cn/ ）发送
1.11	分包	<input type="checkbox"/> 允许，分包内容要求： / 分包金额要求： / 接受分包的第三人资质要求： / <input checked="" type="checkbox"/> 不允许
1.12	偏离	偏离幅度及其处理方法： 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会应当书面要求存在非实质性偏离的投标人在评标结束前予以补正
2.1	构成招标文件的其他材料	/
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间和提出方式	时间： <u>2025年07月12日17时00分前</u> 形式：按本章附件一格式编写后通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://www.bjggzyzhjy.cn/ ）递交
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://www.bjggzyzhjy.cn/ ）发送
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	投标人通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://www.bjggzyzhjy.cn/ ）直接下载澄清通知，无需回复确认
2.3.1	招标文件修改方式	通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://www.bjggzyzhjy.cn/ ）发送
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人通过北京市公共资源综合交易系统（网址： https://www.bjggzyzhjy.cn/ ）直接下载修

条款号	条款名称	编列内容
		改通知，无需回复确认
3.1.1	构成投标文件的其他材料	/
3.3.1	投标有效期	自投标截止日起 <u>90</u> 天
3.4.1	投标保证金	<input type="checkbox"/> 不要求 <input checked="" type="checkbox"/> 要求 投标保证金的形式： <u>银行保函、担保（包括电子保函）、支票、银行汇票、电汇、现金</u> 投标保证金的金额： <u>20000.00 元</u> 汇入单位名称： <u>北京公共资源交易中心金融服务平台合作银行指定账户单位</u> 开户行： <u>北京公共资源交易中心金融服务平台合作银行指定开户行</u> 收取投标保证金的账号： <u>北京公共资源交易中心金融服务平台合作银行指定账号</u> 其他要求： <u>（1）投标保证金采用现金形式（包括银行电汇、支票、现钞）应当从基本账户转出；（2）投标保证金采用银行保函形式，其格式可按北京市公共资源交易金融服务平台合作银行规定格式；（3）投标保证金递交按《北京市公共资源交易担保金融服务管理办法（试行）》（京发改规[2020]1号）的相关规定执行；（4）投标保证金有效期应当与投标有效期一致。</u>
3.5	资格审查资料（适用于已进行资格预审）	除另有要求外，投标人在投标过程中发生下列情形的，应当及时书面告知招标人，并获得招标人书面确认同意： （1）投标人名称变化； （2）投标人发生合并、分立、破产等重大变化； （3）投标人财务状况、经营状况发生重大变化； （4）更换项目经理； （5）联合体分工比例变化（如为联合体）； 投标人应当将招标人书面意见，以及更新后的有关资料纳入投标文件中
3.5.2	近年财务状况的年份要求（适用于未进行资格预审的）	<u>3</u> 年，指 <u>2021</u> 年 <u>1</u> 月 <u>1</u> 日起至 <u>2023</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日止
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求（适用于未进行资格预审的）	<u>5</u> 年，指 <u>2020</u> 年 <u>06</u> 月 <u>01</u> 日起至 <u>2025</u> 年 <u>05</u> 月 <u>31</u> 日止

条款号	条款名称	编列内容
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求（适用于未进行资格预审的）	<u>3</u> 年，指 <u>2020年06月01日起至2025年05月31日止</u>
3.6	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
3.7.3	投标文件签字或盖章的具体要求	（1）已标价的工程量清单首页应加盖单位电子印章并由造价工程师签字（或盖章），造价工程师应按第八章“投标文件格式”中“十、原件的复印件”的规定提供资格证明文件。 （2）授权委托书可由法定代表人和委托代理人签字（或盖章）后扫描导入电子投标文件并加盖单位电子印章；已办理个人电子印章的，可直接加盖个人电子印章和单位电子印章。 （3）投标文件格式其他要求加盖单位电子印章处须加盖单位电子印章，其他要求加盖个人电子印章处可空缺
3.7.4	技术标暗标要求	<input checked="" type="checkbox"/> 不采用 <input type="checkbox"/> 采用，技术标编制和递交要求： （1）技术标（施工组织设计）不得含有任何投标人直接或间接的信息，不得出现任何能判断出投标人的内容； （2） <u> / </u>
4.1.1	投标文件加密要求	电子投标文件递交前，应当使用投标人的单位电子印章进行加密
4.1.2	封套上应载明的信息	本招标项目采用电子招标投标，投标文件无需密封
4.2.1	投标截止时间	<u>2025年07月22日09时30分</u>
4.2.3	投标文件是否退还	本招标项目采用电子招标投标，投标文件不予退还
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人 其中：招标人代表 <u>1</u> 人，技术专家 <u>3</u> 人，经济专家 <u>1</u> 人 评标专家确定方式： <u>北京市评标专家库中随机抽取</u>
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	<u>3</u> 人
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 招标人根据评标委员会推荐的中标候选人排序情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查

条款号	条款名称	编列内容
		实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标
7.3.1	履约担保	<input type="checkbox"/> 提交：履约担保的形式： <u> </u> 履约担保的金额： <input checked="" type="checkbox"/> 不提交
10. 需要补充的其他内容		
10.1	类似项目	指中标价（或工程规模） <u>500 万元</u> 以上的 <u>已完成的电力工程施工</u> 项目。
10.2	原件	<input type="checkbox"/> 提交： <input checked="" type="checkbox"/> 不提交
10.3	中标后须提交纸质投标文件份数	<u>6</u> 份
10.4	最高投标限价	<input type="checkbox"/> 不设最高投标限价 <input checked="" type="checkbox"/> 设最高投标限价，为人民币 <u>7083253.89 元</u> 最高投标限价相关说明： <u> </u>
10.5	招投标交易服务费	0 元
10.6	投标保函（银行保函）的密封和标识	若投标人采用银行保函方式交纳投标保证金，银行保函原件应单独密封，并在封套的封口处加盖投标人单位章，且封套还应写明以下内容： （1）所投标段（包）名称和招标项目编号； （2）招标人的名称和地址； （3）投标人的名称和地址； （4）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。 未按上述要求密封和加写标记的银行保函，招标人有权不予受理
10.7	招标人拒收投标文件的其他情形（适用于已进行资格预审的）	（1）未通过资格预审的申请人； （2）通过资格预审的申请人收到招标人发出的投标邀请书（代资格预审通过通知书）后，未在规定时间内表示是否参加投标或明确表示不参加投标的
10.8	投标保证金退还	投标保证金退还要求： <u>投标保证金一现金形式（包括银行电汇、支票、现钞）递交的，按《北京市公共资源交易担保金融服务管理办法（试行）》（京发改规[2020]1号）规定退还；以银行保函形式递交的，不再退还。</u>

条款号	条款名称	编列内容
10.9	项目经理考核	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求 <input type="checkbox"/> 要求：（1）评标时投标人拟投入本项目的项目经理应进行现场陈述、答疑，评标委员会据此考核项目经理综合能力、对施工方案（或方法）及施工措施的理解、对投入项目人员到位的保障措 施等内容。如投标人拟投入本项目的项目经理未 按要求参加陈述、答疑，其投标文件将被否决； （2）投标人拟投入本项目的项目经理现场陈述时 间应不超过分钟
10.10	评标结果公示	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情 况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和招标 投标交易场所予以公示，公示期不少于3日（公 示当日不计入，公示截止日应当为工作日）
10.11	招标代理服务费	<input checked="" type="checkbox"/> 招标人支付 <input type="checkbox"/> 中标人支付： 计算方式： 支付方式：
10.12	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标 人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招 标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使 用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案 时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供 给第三人
10.13	监督	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受 有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监 督
10.14	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互 为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组 成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用 合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标 文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的 规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、 评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一 组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的， 以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本 之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本 款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解 释

条款号	条款名称	编 列 内 容
10.15	电子招标投标相关要求	<p>(1) 本招标文件中电子招标投标交易平台指北京市公共资源综合交易系统（网址：https://www.bjggzyzhjy.cn/）；</p> <p>(2) 招标文件（包括招标文件的澄清/修改）、评标过程中评标委员会的澄清通知均通过电子招标投标交易平台发送；</p> <p>(3) 获取招标文件（包括招标文件的澄清/修改）、澄清申请、对招标文件澄清/修改的确认、投标文件递交、对评标委员会澄清通知的回复均需通过电子招标投标交易平台进行；</p> <p>(4) 投标文件应使用电子招标投标交易平台认可的“电子投标文件编制工具”制作，电子投标文件编制工具下载地址：北京市公共资源综合交易系统（网 址： https://www.bjggzyzhjy.cn/G2/default-index!guide.do）；</p> <p>(5) 投标文件制作、加密、解密必须使用投标人本单位电子印章，且投标文件加密、解密必须使用同一个单位电子印章；</p> <p>(6) 投标文件、澄清申请、对招标文件澄清/修改的确认、对评标委员会澄清通知的回复，需按照要求相应加盖单位电子印章；</p> <p>(7) 电子投标文件递交前，应当使用投标人的单位电子印章进行加密；</p> <p>(8) 投标人应在开标现场使用投标人的单位电子印章（必须与投标文件加密使用同一单位电子印章）通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密；</p> <p>(9) ∟。</p>

条款号	条款名称	编 列 内 容
10.16	开标注意事项	<p>(1) 开标时，投标人法定代表人或委托代理人应按时出席会议，并签到；</p> <p>(2) 投标人代表出席开标会应提交法定代表人身份证明文件（适用于投标人代表为法定代表人，证明文件包括法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证原件及复印件）或法定代表人授权委托书（适用于投标人代表非法定代表人，证明文件包括授权委托书原件、委托代理人身份证明原件及复印件、委托代理人在投标人本单位近三个月社保缴纳证明）；</p> <p>(3) 投标人法定代表人或委托代理人在投标截止时间前未到达开标现场或在参加开标会议时未按招标文件要求提供有效身份证明文件的或未携带单位电子印章的，其投标文件将不予开启；</p> <p>(4) 设置信用标评审的，投标文件解密前应采集当日已递交投标文件的投标人的单位信用等级信息；</p> <p>(5) 开标结束后，投标人法定代表人或其委托代理人在开标会记录上签字确认。招标人用单位电子印章将电子招标投标交易平台中该项目的所有电子标书进行加密，加密用的单位电子印章须由招标人随身妥善保管。</p>

2eabe6d68106434796b893c...

条款号	条款名称	编列内容
10.17	信用等级信息的采集 (适用于设置信用标评审)	<p>(1) 投标文件解密前, 应现场采集当日已递交投标文件的投标人的单位信用等级信息。</p> <p>(2) 根据《北京市水利建设市场主体信用动态评价管理暂行办法(试行)》的要求, 采用当日北京市水利建设市场主体信用等级进行评分。在本市水利建设市场主体信用信息平台建立信用档案的, 但未在本市进行信用评价的水利建设市场主体, 其信用等级按 BBB 级赋分, 未在本市水利建设市场主体信用信息平台建立信用档案的其信用等级按 CCC 级赋分。</p> <p>(3) 当日信用等级的判定标准: 1) 开标现场在北京市水利建设市场主体信用信息平台查询有记录的, 以实时查询结果为准; 2) 开标现场在北京市水利建设市场主体信用信息平台查询无记录, 但投标文件中同时提供了企业信用等级证书和北京市水利工程协会延续有效证明的, 以企业信用等级证书写明的等级为准; 3) 在本市水利建设市场主体信用信息平台建立信用档案的, 以北京市水利工程协会出具证明其已提交信用资料为准。</p> <p>(4) 当日北京市水利建设市场主体信用等级经投标人代表在开标现场确认, 并在开标记录表中记录。</p> <p>(5) 联合体投标的, 应采集联合体所有成员单位信用等级信息。</p>
10.18	无行贿犯罪记录查询开始时间	2025年07月02日(含当日)之前任意时间 (注: 该时间应不晚于与招标公告发布时间相对应三年前的时间)
10.19	评标特殊情况处理	评标委员会否决不合格投标, 当有效投标不足 3 个时, 可以继续评标, 也可以否决全部投标。

条款号	条款名称	编列内容
10.20	开标异常情况的处理	<p>(1) 信用等级信息采集异常的处理 因不可抗力或停电、网络瘫痪、网站故障等原因导致开标现场无法采集当日已递交投标文件的投标人的单位信用等级信息，招标人立即暂停开标程序，如实记录暂停开标的具体原因，由招标人代表、记录人、监标人和各投标人代表当场确认，已经递交的投标文件不予解密，待不可抗力或其他异常情况解除后重新组织对原递交的投标文件进行开标。</p> <p>(2) 解密失败的补救方案 1) 因不可抗力原因（电子招标投标交易平台解密时停电、网络瘫痪、系统故障等），解密时间推迟，推迟的具体时间根据现场情况确定。 2) 其他原因，按以下原则处理：①因投标人原因造成投标文件未解密的，视为投标人在投标有效期内撤销投标文件，已收取投标保证金的可以不予退还。②因非投标人原因造成投标文件未解密的，由电子招标投标交易平台当场予以解决，当场不能解决的由招标人代表使用单位电子印章将已解密的所有投标文件进行加密，待问题解决后重新组织开标。③依法必须招标的项目，因投标人原因造成部分投标文件未解密，但投标文件已解密的投标人达到三个（含）以上的，开标继续进行，投标文件已解密的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。</p> <p>(3) _____/</p>
.....		

2eabe6d68106434796

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

- (5) 项目经理资格：见投标人须知前附表；
- (6) 技术负责人资格：见投标人须知前附表；
- (7) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

- (2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- (3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸（招标图纸）；
- (7) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (3) 联合体协议书；
- (4) 投标保证金；
- (5) 已标价工程量清单；
- (6) 施工组织设计；
- (7) 项目管理机构；
- (8) 拟分包项目情况表；
- (9) 资格审查资料；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，如果投标人在资质条件、组织机构、财务能力、信誉等资格条件与资格预审时提交的资格预审申请文件相比发生变化的，应按新情况更新或补充其在资格预审申请文件中提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。

3.5.2 “近3年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近5年完成的类似项目情况表”中所应附合同协议书、合同工程完工证书的扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近3年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构

作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件中的技术标采用暗标的，其要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的加密和标识

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、加密和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- (3) 宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (4) 设有标底的，公布标底；

(5) 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期、项目经理及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行记录；

(6) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

- (7) 开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3项规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知

书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于3个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为无效标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
- (4) 同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
- (5) 中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1款情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

(1) 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

(2) 招标人向投标人泄露标底；

(3) 招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

(4) 招标人预先内定中标人；

(5) 其他串通投标行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

(1) 投标人挂靠其他施工单位；

(2) 投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

(3) 由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

(1) 投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

(2) 投标人拟在施工现场设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

(1) 聘任合同必须由投标人单位与之签订；

(2) 与投标人单位有合法的工资关系；

(3) 投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：

- (1) 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；
- (2) 投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；
- (3) 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；
- (4) 投标人之间其他串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1 类似项目

类似项目的要求见投标人须知前附表。

10.2 原件

投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按第八章“投标文件格式”中“十、原件的复印件”所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。

10.3 中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

附件一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

（招标人名称）：

经过仔细阅读（项目名称）（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

- 1、
- 2、
-

投标人：（盖单位电子印章）

年月日

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

2eabe6d68106434266b893c0b8807718-20250630174353159

附件二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

（投标人名称）：

经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下澄清：

- 1、
- 2、
-

招标人：（盖单位电子印章）

年月日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

附件三：招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

（投标人名称）：

经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下修改：

- 1、
- 2、
-

招标人：（盖单位电子印章）

年月日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

2eabe6d68106434766b893c0b8807718-20250630174353159

附件五：中标通知书

中标通知书（格式）

（中标人名称）：

你方于（投标日期）所递交的（项目名称）

（标段名称）投标文件经评标委员会评审，已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：。

工程质量：符合标准。

工期：。

项目经理：（姓名）。

请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位电子印章）

法定代表人：（盖个人电子印章）

年月日

2eabe6d68106434796b893c0b90718-20230630 74353159

附件六：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）（标段名称）投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：（盖单位电子印章）

年月 日

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353169

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准	
2.1.1	形式 评审 标准	投标人名称	投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		投标文件的签字盖章	投标文件的签字盖章符合第二章投标人须知第 3.7.3 项规定
		投标文件格式	投标文件格式符合第八章投标文件格式的要求
		报价唯一	只能有一个报价
		技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式）	技术标（施工组织设计）编制符合第二章投标人须知第 3.7.4 项规定
2.1.2	资格 审查 标准	营业执照	具备有效的营业执照
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		资质	具备有效的资质证书且资质等级符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定
		财务状况	财务状况符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定
		业绩	业绩符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定
		信誉	信誉符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定
		项目经理	项目经理资格符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定
		联合体	联合体投标人符合第二章投标人须知第 1.4.2 项规定
		技术负责人	技术负责人资格符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定
其他要求	企业主要负责人应具有相关部门颁发的 A 类安全生产考核合格证书；委托代理人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人应是投标人本单位人员，其中安全管理人员（专职安全生产管理人员）具有相关部门颁发的 C 类安全生产考核合格证书		
2.1.3	响应 性评 审标 准	投标范围	投标范围符合第二章投标人须知第 1.3.1 项规定
		计划工期	计划工期符合第二章投标人须知第 1.3.2 项规定
		工程质量	工程质量符合第二章投标人须知第 1.3.3 项规定

	投标有效期	投标有效期符合第二章投标人须知第3.3.1项规定
	投标保证金	投标保证金符合第二章投标人须知第3.4项规定
	权利义务	权利义务符合第四章合同条款及格式规定的权利义务
	已标价工程量清单	已标价工程量清单符合第五章工程量清单的有关要求
	技术标准和要求	技术标准和要求符合第七章技术标准和要求（合同技术条款）的规定
	行贿犯罪档案查询结果	符合招标文件第八章要求
	关键内容字迹	关键内容字迹清晰
	算术值修正后报价	不高于最高投标限价
	项目经理考核（如要求）	按招标文件要求参加陈述、答疑
	非道路移动机械排放标准	符合北京市环境保护局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求
	是否有招标人不能接受的条件	投标文件未附有招标人不能接受的条件
	其他要求	不存在第三章“评标办法”第3.1.2项规定的任何一种情形
详细评审		
条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分100分)	施工组织设计： <u>30</u> 分 项目管理机构： <u>14</u> 分 投标报价： <u>50</u> 分 其他评分因素： <u>6</u> 分
2.2.2	评标基准价计算	<input checked="" type="checkbox"/> 招标人不提供标底 投标人有效报价 a_i ： <input type="checkbox"/> 招标人提供标底
3.4.1	投标人最终得分的计算方法	所有评委打分的算术平均值为该投标人的最终得分

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- (1) 施工组织设计评审：见评标办法前附表；
- (2) 项目管理机构：见评标办法前附表；
- (3) 投标报价：见评标办法前附表；
- (4) 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 采用有效报价的平均数确定评标基准价：

$$S = \begin{cases} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n - M - N}{n - 2} & (n \geq 5) \\ \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \times (n \leq 4) \end{cases}$$

式中 S——评标基准价；

a_i ——投标人的有效报价（ $i=1, 2, \dots, n$ ），有效报价约定见评标办法前附表；

n——有效报价的投标人个数；

M——最高的投标人有效报价；

N——最低的投标人有效报价。

2.2.3 投标报价的偏差率计算方法：

$$\text{偏差率} = \frac{\text{投标人报价} - \text{评标基准价}}{\text{评标基准价}} \times 100\%$$

2.2.4 评分标准

评分标准按照本章附件五附表 11（评分标准中第二档、第三档的赋分不包含该档分值上限）。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标文件将被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 不同投标人委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制投标文件、办理投标事宜的；
- (3) 不同投标人的投标文件出自同一台电脑或同一单位电脑的；
- (4) 不同投标人通过同一单位的 IP 地址下载招标文件或上传投标文件的，不包括依法设立的招标投标交易场所；
- (5) 不同投标人的投标文件中（投标人针对投标项目特点自行编制部分）出现整章节、整段落或错误异常一致的，不包括国家和地方的法律、法规、规章、规范性文件、规范、规程的通用内容及招标文件给定的格式内容；
- (6) 不同投标人的投标报价异常一致的（报价精确到个位数，小数点后的数字忽略不计且不采用四舍五入）；
- (7) 存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条、第四十条规定的任何一种串通投标情形，或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (8) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但

单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；
- (2) 按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；
- (3) 按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
- (4) 按本章第2.2.4(4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会依据本章第2.2款评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排列顺序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件一：投标文件澄清通知

投标文件澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）（标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清函于年月日时前通过北京市公共资源综合交易系统（网址：<https://www.bjggzyzhjy.cn/>）递交。

评标委员会全体成员：（签字）

年月日

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250920174353159

附件二：投标文件澄清函

投标文件澄清函

编号：

（项目名称）（标段名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号： ）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：（盖单位电子印章）

年月日

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

附件三：技术标暗标评审有关说明

技术标暗标评审有关说明

1. 暗标编号

第二章“投标人须知”前附表第3.7.4项要求对技术标（施工组织设计）采用“暗标”评审方式且对技术标（施工组织设计）编制有暗标要求，则在评标工作开始前，电子评标辅助系统将随机编制投标文件暗标编号。在评标委员会全体成员均完成技术暗标部分评审并对评审结果进行汇总后，方可读取暗标编号记录。

2. 技术标暗标评审的评审程序规定

如果第二章“投标人须知”前附表第3.7.4项要求对技术标（施工组织设计）采用“暗标”评审方式且对技术标（施工组织设计）编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构、投标报价、其他因素评审。

在形式评审阶段，因技术暗标编制不符合要求判定为无效投标的，不再进入后续评审，已完成的施工组织设计评审结果无需修改，也不再计入分值汇总。

附件四：电子化评标方法操作说明

电子化评标方法操作说明

1. 总则

本附件为“评标办法”的组成部分。本附件的内容是针对电子化评标的特点和要求，对本章正文和前附件中的相关规定进行的补充和细化，本章正文部分、前附表部分中的相关规定应当按照本附件中的规定执行。

2. 电子化评标细则

2.1 盖章及签字

评标专家的签字应采用电子招标投标交易平台认可的电子手写板签字。

投标文件及澄清、说明或补正文件的盖章应采用电子招标投标交易平台认可的单位电子印章。

2.2 暗标编号（适用于技术标暗标评审）

招标人或其委托的招标代理机构在评标开始前，使用招标人电子印章对电子招标投标交易平台中的电子标书进行解密，并自动生成技术标暗标编号。

在评标委员会全体成员均完成暗标评审并将评审记录保存后，由评标委员会通过系统的编码记录确定投标人与暗标编号的对应关系，系统自动生成技术暗标编号确认表。

2.3 澄清、说明或补正

评标委员会将需要投标人澄清、说明或补正内容，通过电子招标投标交易平台通知投标人，投标人通过电子招标投标交易平台对评标委员会提出的质疑进行澄清、说明或补正。联合体投标的，应当由联合体共同投标协议书约定的牵头人以联合体的名义，进行澄清、说明或补正，并按照投标文件投标函的盖章方式，由联合体牵头人或联合体所有成员加盖电子印章后，通过电子招标投标交易平台进行澄清、说明或补正。

2.4 突发情况处理

评标时，如遇系统故障等突发事件，评标委员会应及时与现场工作人员沟通解决。

附件五：评标表格

表 1：评标委员会成员签到表

评标委员会成员签到表

项目名称：

标段名称：

招标项目编号：

年 月 日

序号	姓名	工作单位	职称	身份证号码	联系电话	备注
1						
2						
3						
4						
5						
.....						
.....						

表 2：评标专家声明书

评标专家声明书

本人接受招标人邀请，担任（项目名称）（标段名称）招标的评标专家。

本人声明：本人与投标人无任何利害关系；在评标前未与招标人、招标代理机构以及投标人发生可能影响评标结果的接触；在中标结果确定之前，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物；不收受有关利害关系人的任何财物和好处；无国家及本市有关规定需要回避的情形。

本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律法规规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

评标委员会成员（签字）：

年 月 日

表 3：评标委员会主任委员推荐表

评标委员会主任委员推荐表

经（项目名称）（标段名称）评标委员会全体成员一致推荐，（专家姓名）为本次评标委员会主任委员。评标委员会主任委员与其他成员权利和义务均相等。

专家姓名	签名	同意/不同意
.....		

年 月 日

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

表 4：暗标编号对照表（适用于暗标评审）

暗标编号对照表

项目名称：

标段名称：

招标项目编号：

年 月 日

代码（暗标编号）	投标人名称

评标委员会成员（签字）：

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

表 5：投标文件形式评审表

投标文件形式评审表

项目名称：

标段名称：

招标项目编号：

年 月 日

序号	评审因素	评审标准	投标人名称		
1	投标人名称	投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致			
2	投标文件的签字盖章	投标文件的签字盖章符合第二章投标人须知第 3.7.3 项规定			
3	投标文件格式	投标文件格式符合第八章投标文件格式的要求			
4	报价唯一	只能有一个报价			
5	技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式）	技术标（施工组织设计）编制符合第二章投标人须知第 3.7.4 项规定			
.....					
	审查结论				

说明：若投标人符合表中所述条款打√，若出现不符合表中所述条款则打×，并说明情况；
评审结论为“符合”或“不符合”。

评标委员会成员（签字）：

2eabe6d68106434796b893c0b880718-20250517174353159

表 6：投标人资格评审表

投标人资格评审表

项目名称：

标段名称：

招标项目编号：

年 月 日

序号	评审因素	评审标准	投标人名称		
1	营业执照	具备有效的营业执照			
2	安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证			
3	资质	具备有效的资质证书且资质等级符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定			
4	财务状况	财务状况符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定			
5	业绩	业绩符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定			
6	信誉	信誉符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定			
7	项目经理	项目经理资格符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定			
8	联合体	联合体投标人符合第二章投标人须知第 1.4.2 项规定			
9	技术负责人	技术负责人资格符合第二章投标人须知第 1.4.1 项规定			
10	其他要求	企业主要负责人应具有相关部门颁发的 A 类安全生产考核合格证书；委托代理人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人应是投标人本单位人员，其中安全管理人员（专职安全生产管理人员）具有相关部门颁发的 C 类安全生产考核合格证书			
.....					
	审查结论				

说明：若投标人符合表中所述条款打√，若出现不符合表中所述条款则打×，并说明情况；评审结论为“符合”或“不符合”。

评标委员会成员（签字）：

表 8：否决投标情况表

否决投标情况表

项目名称：

标段名称：

招标项目编号：

年 月 日

投标人名称	
否决投标情况描述	
否决投标的依据	

说明：评标委员会应针对初步评审过程中判定的投标文件不符合项逐一说明否决投标的具体情况。

评标委员会全体成员（签字）

表 9：投标报价算术值修正汇总表

投标报价算术值修正汇总表

项目名称：
标段名称：
招标项目编号：

年 月 日

序号	投标人名称	最终报价 (元)	算术值修正后报价 (元)	差率 (%)
1				
2				
3				

评标委员会成员（签字）：

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

表 11：评审打分表

评审打分表

项目名称：

标段名称：

招标项目编号：

年 月 日

序号	评分因素	分值	评分标准	投标人名称		
一	施工组织设计					
1	内容完整性和编制水平	3	内容完整和编制合理，2≤分值≤3；内容欠完整和编制欠合理，1≤分值<2；内容不完整和编制不合理，0≤分值<1			
2	施工方案与技术措施	6	方案科学、合理、可行；重点难点分析全面；技术措施（包括季节性施工）可靠、有保障；资源投入能够满足本工程的施工需要，3≤分值≤6；方案科学、合理、可行；重点难点分析较全面；技术措施（包括季节性施工）基本可靠但细节待完善；资源投入基本满足本工程的施工需要，2≤分值<3；方案一般；重点难点分析不全面；资源投入基本满足本工程的施工需要，0≤分值<2			
3	质量管理体系与措施	3	质量目标与质量保证措施科学、合理、有效，2≤分值≤3；质量目标与质量保证措施较合理但细节待完善，1≤分值<2；质量目标与质量保证措施一般，0≤分值<1			
4	安全管理体系与措施	3	安全施工措施科学、合理、有效 2≤分值≤3；安全施工措施较合理，细节待完善 1≤分值<2；安全施工措施一般，0≤分值<1。			
5	环境保护管理体系与措施	3	环境保护措施科学、合理、有效，2≤分值≤3；环境保护措施较合理，但细节待完善，1≤分值<2；环境保护措施一般，0≤分值<1。			

序号	评分因素	分值	评分标准	投标人名称		
6	工程进度计划与措施	3	施工进度计划与保证措施科学、合理、有效， $2 \leq$ 分值 ≤ 3 ；施工进度计划与保证措施较合理，但细节待完善， $1 \leq$ 分值 < 2 ；施工进度计划与保证措施一般， $0 \leq$ 分值 < 1			
7	资源配置计划	3	施工机械设备配备齐全、先进，劳动力安排合理， $2 \leq$ 分值 ≤ 3 ；施工机械设备配备齐全，劳动力安排较合理， $1 \leq$ 分值 < 2 ；施工机械设备配备不齐全，或劳动力安排不合理的， $0 \leq$ 分值 < 1 。			
8	冬雨季施工措施	3	冬雨季施工措施科学、合理、有效， $2 \leq$ 分值 ≤ 3 ；冬雨季施工措施较合理，但细节待完善， $1 \leq$ 分值 < 2 ；冬雨季施工措施一般， $0 \leq$ 分值 < 1 。			
9	文明施工	3	文明施工科学、合理、有效， $2 \leq$ 分值 ≤ 3 ；文明施工较合理，但细节待完善， $1 \leq$ 分值 < 2 ；文明施工一般， $0 \leq$ 分值 < 1			
	合计	30				
二	项目管理机构					
1	项目经理资历和业绩	3				
1.1	担任项目经理业绩	1	每有一个加1分，最多加1分。注：项目经理业绩指担任电力工程项目经理业绩，须提供有效证明其担任项目经理的中标通知书或合同协议书或验收资料或业主证明等相关证明文件。			
1.2	职称	2	项目负责人具有机电工程相关专业的高级职称得2分，项目负责人具有机电相关专业的中级职称得1分；其他不得分。			
2	专业配备	3	综合比较各投标人专业配备情况，在0-3之间按优劣程度打分。			
3	财务状况	8	近3年资产负债率超过30%（含）到50%（含）得8分；近3年资产负债率超			

序号	评分因素	分值	评分标准	投标人名称		
			过 50% (不含), 每增加 2% 扣 1 分, 扣完为止; 近 3 年资产负债率低于 30% (不含) 每减少 2% 扣 1 分, 扣完为止; 注: 如为联合体, 资产负债以联合体成员牵头单位提供财务报表为准。			
	合计	14				
三	投标报价					
1	投标总价	50	投标报价每偏离评标基准价 1 个百分点减 1 分, 减分最多不超过 5 分; 上述情况, 不足 1% 时, 用插入法计算。			
	合计	50				
四	其他评审因素					
1	投标人的业绩	6	投标人近 5 年提供一个电力工程业绩得 3 分, 本项最高得 6 分。 注: (1) 近五年完成指完成时间在此期限内; (2) 业绩指合同价 500 万元以上的已完成的电力工程施工项目 (3) 须提供中标通知书 (或合同协议书) 和工程接收证书 (或工程完工证书) 等有效证明材料。			
	合计	6				
	总计	100				

注: 本评分标准供招标人参考。

评标委员会成员 (签字):

表 12：投标人最终得分计算表

投标人最终得分计算表

项目名称：
标段名称：
招标项目编号：

年 月 日

序号	投标人名称	评标专家打分							最终得分	名次
									

评标委员会成员（签字）：

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-2025063017433159

表 13：中标候选人推荐情况表

中标候选人推荐情况表

项目名称：

招标项目编号： 年 月 日

标段名称	第一中标候选人	算术值修正后报价（元）	第二中标候选人	算术值修正后报价（元）	第三中标候选人	算术值修正后报价（元）
推荐意见：						
2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159						
备注						

评标委员会成员（签字）：

第四章合同条款及格式

第 1 节通用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工现场的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工现场对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，包括根据第 19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期（工程质量保修期）内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他

费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期（工程质量保修期）内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款

的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

1.6.3 图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人应在合同双方签订合同协议书后的 14 天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。

2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收（组织法人验收）

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

2.8 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 15 条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第 5.2 款、第 6.2 款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内将履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。

4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包

人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除 4.3.7 项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

- (1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工；
- (2) 具有相应施工经验的技术人员；
- (3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第 23.1 款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第 15 条的约定办理。

5.材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。

7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的 14 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的 28 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的 14 天内批复承包人。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程完工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

8.5 补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，

其费用由承包人承担。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

- (1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- (2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料、拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14 天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于

发包人原因造成承包人人员伤亡事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工现场内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9 承包人应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10 承包人应当设立安全生产管理机构，施工现场必须有专职安全生产管理人员。

9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案；对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准；对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家 1/2 人员应经发包人同意。

9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保持，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控

制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.6 水土保持

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的水土保持要求。

9.7 文明工地

9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

9.8 防汛度汛

9.8.1 发包人组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2 承包人应根据发包人编制的本程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报送发包人批准后实施。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人均应在 14 天内向

监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的 14 天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在 14 天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的 14 天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.5 款的约定办理。

10.3 单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4 提交资金流估算表

承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表（参考格式） 金额单位

年	月	工程 预付款	完成工作 量付款	质量保 证金扣 留	材料款 扣除	预付款 扣还	其他	应收款	累计 应收款

11. 开工和竣工（完工）

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第 3.5 款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4 承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

11.2 竣工（完工）

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

- (1) 增加合同工作内容；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
- (3) 发包人延迟提供材料、工程设备或变更交货地点的；
- (4) 因发包人原因导致的暂停施工；
- (5) 提供图纸延误；
- (6) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
- (7) 发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第 21.3 款的约定协商处理。

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期完工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

- (1) 提前的时间和修订后的进度计划；
- (2) 承包人的赶工措施；
- (3) 发包人为赶工提供的条件；
- (4) 赶工费用（包括利润和奖金）。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

- （1）承包人违约引起的暂停施工；
- （2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
- （3）承包人擅自暂停施工；
- （4）承包人其他原因引起的暂停施工；
- （5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

- （1）由于发包人违约引起的暂停施工；
- （2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；
- （3）专用合同条款中约定的其他由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真

采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7 质量评定

13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

13.8 质量事故处理

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

- (1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

- (2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
- (3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
- (4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
- (5) 为完成工程需要追加的额外工作；
- (6) 增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第(1)~(6)目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第(6)目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

(1) 在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和完工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

(1) 除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(2) 变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

(3) 除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

- (1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的的能力或具备承担暂估价项目的的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的的能力且明确参

与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0 \{ A + [B_1 (F_{t1}/F_{o1}) + B_2 (F_{t2}/F_{o2}) + B_3 (F_{t3}/F_{o3}) + \dots + B_n (F_{tn}/F_{on})] - 1 \}$$

式中： ΔP --需调整的价格差额；

P_0 --第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A --定值权重（即不调部分的权重）；

B_1 ； B_2 ； B_3 B_n --各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

F_{t1} ； F_{t2} ； F_{t3} F_{tn} --各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

F_{o1} ； F_{o2} ； F_{o3} F_{on} --各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内完工的，则对原约定完工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承

包人实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时,可通知承包人共同进行联合测量、计量,承包人应遵照执行。

(5) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后,监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总,以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料,以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的,监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核,监理人未在约定时间内复核的,承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量,据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础,不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量,是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2) 承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解,并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期,对已完成的总价子目进行计量,确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

(3) 监理人对承包人提交的上述资料进行复核,以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的,可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

(4) 除按照第15条约定的变更外,总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等,分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2 预付款保函(担保)

(1) 承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保,担保金额应与第一次工程预付款金额相同,工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

(2) 工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

(3) 预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回,扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前,由于不可抗力或其他原因解除合同时,预付款尚未扣清的,尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款；
- (2) 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
- (3) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
- (4) 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- (5) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
- (6) 根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3) 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2 合同工程完工证书颁发后 14 天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在 30 个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期（工程质量保修期），直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算（完工结算）

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。

（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不

按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。

17.7 竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。

17.8 竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

18. 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.2 分部工程验收

18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3 单位工程验收

18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.4 合同工程完工验收

18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 30 个工作日内组织专人负责工程交接，

双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在 30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

18.5 阶段验收

18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6 专项验收

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7 竣工验收

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

18.8 施工期运行

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.2 款或第 18.3 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

18.9 试运行

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.10 竣工（完工）清场

18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约

定。

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11 施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用条款中约定。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期（工程质量保修期）内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期（工程质量保修期）内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期（工程质量保修期）的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期（工程质量保修期），但缺陷责任期（工程质量保修期）最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期（工程质量保修期）内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守

发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后 30 个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际完工日期起计算。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在工程质量保修责任终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第 20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

20.6.5 未按约定投保的补救

(1) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

(2) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7 风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会突发性事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期完工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期完工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工

场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

(3) 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5) 承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第 22.1.1 (6) 目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2) 承包人发生除第 22.1.1 (6) 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1) 合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

(3) 合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢

救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

（1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约

定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期（工程质量保修期）的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期（工程质量保修期）的通知应在缺陷责任期（工程质量保修期）届满前发出。

23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期（工程质量保修期）的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的 14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的 14 天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第 23.4.2 项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24 条的规定办理。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4 仲裁

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

第2节专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：。

1.1.2.3 承包人：。

1.1.2.5 分包人：/。

1.1.2.6 监理人：。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：12个月。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

- (1) 合同协议书（包括补充协议）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 中标人对投标文件所做出的澄清或说明；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价的工程量清单；
- (10) 工程建设项目廉政合同、安全生产协议书、非道路移动机械使用承诺书和北京市工程建设项目保障农民工工资支付工作承诺书；
- (11) 经双方确认进入合同的其他文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达发包人和承包人现场管理机构所在地。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：由发包人及时提供给承包人。

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：承包人自行确定。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(1) 工程安全度汛由承包人负责，并承担由此发生的一切费用。

(2) 承包人应按照北京市环境保护局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求，在相关区域禁止使用不符合第三阶段及以上排放标准的非道路移动机械（包括挖掘机、装载机、挖掘装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣刨机、钻机、打桩机、起重机等），使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械，否则，将自行承担相应法律后果和一切处罚。工程开工前及实施过程中，承包人应做好非道路移动机械的维护保养，其一切费用包含在相应工程项目总价或单价中。

(3) 承包人应按照北京市水务局《关于进一步加强水利工程起重机械使用管理的通知》（京水务安文[2020]38号）的要求，加强起重机械的使用管理。承包人应按照《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》的要求，使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械，否则，将自行承担相应法律后果和一切处罚。

(4) 承包人应加强扬尘污染防治技术措施应用。重点水务施工项目，同步安装颗粒物在线监测、视频监测系统，与相关部门共享并承担相关费用。承包人应按照国家及北京市的有关规定，制定切实可行的扬尘污染防治措施，全面负责施工现场扬尘污染防治工作。工程实施过程中，接受有关部门的监督管理。同时，承包人对违反有关规定，造成扬尘污染防治工作不力的，也应接受有关部门依法做出的相应处罚。

(5) 承包人应严格执行北京市交通委员会、北京市城市管理委员会等有关部门对运输车辆、建筑垃圾管理的有关规定及要求。

(6) 承包人应认真贯彻落实国家、行业和《北京市工程建设领域农民工工资支付工作管理办法》（京人社监发[2018]206号）的要求，严格保障农民工合法权益，不拖欠农民工工资。设立农民工实名制、工资保证金、工资专户，实行银行代发等，并接受发包人或有关部门的监管。承包人未按要求执行《北京市工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（京人社监发（2018）157号）有关规定的，不得进入施工现场。承包人应按照北京市水务局《关于转发《劳动合同示范文本》的通知》

（详见北京市水务局官网通知公告栏）要求，使用示范文本规范合同签订。依据《关于做好本市公路水运水利机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（京人社工发（2018）299号）的有关规定，承包人在进场施工前，应向行业主管部门或监管部门提交《社会保险登记证》，作为保证工程施工安全的具体措施。

(7) 承包人应优先采用节能型的施工工艺和高性能用能设备，提高能源利用效率和效益，减少对环境的影响。

(8) 承包人应遵守北京市关于施工现场生活区设置和管理的有关要求，规范施工现场生活区宿舍、食堂、盥洗间、淋浴间、厕所等的设置和管理。

(9) 承包人应遵守国家 and 北京市关于建筑垃圾、生活垃圾分类管理的有关规定和要求。

(10) 承包人应严格运输车辆管理，将运输车辆管理纳入项目经理责任制，严禁无准运证、密闭装置破损、排放不达标的车辆进入工地，严禁超量装载、车身不洁、车轮带泥的车辆驶出工地，做到“三不进、两不出”（不达标禁止进入工地、无准运证禁止进入工地、密闭装置损坏禁止进入工地，车厢未密闭禁止驶出工地、车身不洁禁止驶出工地），对施工垃圾装载处置的具体管理负责。承包人应统一设置《建筑垃圾处置责任公示牌》，公示建设单位、施工单位、运输企业、现场责任人、渣土消纳证编号、渣土消纳场所名称、监督电话等内容。

(11) 承包人在有限空间作业前，须编制专题施工方案，制定操作规程，并落实各项防护措施，经监理人、发包人审查批准后方可实施。

(12) 承包人应尊重工程所在地的风俗习惯。

(13) 按发包人要求设立账户，并接受发包人的监管。

(14) 承包人自行考虑施工用水、用电及通讯，费用包含在合同价中。

(15) 工作期间应遵守发包人管理规章制度和现场的安全文明管理规定，并严格按照发包人规定的时间进行工作，服从发包人的统一协调安排。

4.3 分包

4.3.2 本项目 不允许 工程分包。

4.5 承包人项目经理

本款补充第 4.5.5 项：

4.5.5 承包人须派投标文件中明确的项目经理进驻施工现场，且不得兼任除本合同以外其他工程的项目经理。承包人如需更换项目经理，须经发包人书面同意，未经发包人书面同意，本合同实施期间内项目经理不得更换，否则，承包人应向发包人支付违约金 5 万元人民币/人次。

4.6 承包人人员的管理

本款补充第 4.6.5 项、第 4.6.6 项：

4.6.5 尽管承包人已按约定派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量、安全生产要求时，发包人有权要求承包人继续增派这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行发包人的指示，不得无故拖延，否则由此增加的费用和工期延误所造成的损失由承包人承担。

4.6.6 承包人须派投标文件中明确的技术负责人进驻施工现场，且不得兼任除本合同以外其他工程的负责人。承包人如需更换技术负责人，须经发包人书面同意，未经发包人书面同意，本合同实施期间内技术负责人不得更换，否则，承包人应向发包人支付违约金 2 万元人民币/人次。

5 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备：无。

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

(1) 发包人提供的施工设备：无。

(2) 发包人提供的临时设施：无。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

7.1.1 道路通行权和场外设施的约定：按相关规定执行。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：本项不作另行约定。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供设计文件中有关施工安全的资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：有限空间作业等危险性较大工程。承包人在施工前应按照《水利水电工程施工安全管理导则》SL721-2015附录A对达到一定规模的危险性较大的单项工程编制专项施工方案；对于超过一定规模的危险性较大的单项工程施工单位应组织专家对专项施工方案进行审查论证。

本款补充：

9.2.14 承包人在施工前应按照《水利水电工程施工安全管理导则》SL721-2015制定杜绝群死、群伤的重特大事故发生，避免较大事故发生，减少一般事故发生，实现事故死亡率“零”的总体目标和年度目标。

承包人应当成立安全生产领导小组，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，并保发包人备案。

9.2.15 隐患排查治理：应按规定建立健全事故隐患排查治理制度，开展隐患排查治理，定期公布隐患治理情况。

9.2.16 开展风险分级管控：根据水利部、北京市等有关规定，辨识风险、评定风险等级、实施分级管控。对重大危险源的安全状况进行定期检查、评估和监控，并做好记录。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：发包人应在开工前，建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。并在施工现场明显位置将相关制度展板上墙。

补充条款：各类工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业，确保扬尘不出院、路面不见土、车辆不带泥、周边不起尘。按要求实现围挡、苫盖、喷淋、运输车辆清洗和路面硬化、安装颗粒物在线监测和视频监控系統。所需费用包含在《工程量清单》相应项目单价或总价中，发包人不另行支付。

承包人应严格执行《北京市大气污染防治条例》、《建设工程扬尘污染防治规范》、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》(DB11/945--2012)、《绿色施工管理规程》(DB11/513--2015)、《北京市建筑垃圾综合整治工作方案》、《北京市生活垃圾管理条例》等有关标准、规范和文件的规定,做好绿色施工措施;满足文明施工相关规范要求,妥善解决施工过程中的扰民及民扰问题。

11 开工和竣工(完工)

11.5 承包人工期延误

(1) 逾期完工违约金计算方法: ∟。

(2) 逾期完工违约金的总限额为: ∟。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定: 无。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形: 现场气候条件引起的必要停工。

12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其他情形: 政府因空气重污染、重要节假日、会议等要求的停工。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定: 按相关规定执行。

13.7.7 工程合格标准为: 按相关规程执行。达到优良的奖金为: 无。

13.8 质量事故处理

本款后补充:

13.8.5 因承包人原因造成地下管线、地上构筑物发生损坏的,由承包人承担相应责任和费用。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

按相关规定执行。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

(6) 增加或减少合同内项目的工程量,工程量据实结算,单价不予调整。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为: 无。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：不予调整。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

工程造价信息的来源： / 。

价格调整的项目和系数：/。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款的额度和预付办法：

按签约合同金额的 30%（即人民币： ）一次性支付给承包人。付款时间应在资金到位及合同协议书签订后，经监理人出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。

17.2.2 预付款保函（担保）

本工程按以下条款执行：本工程不需提交预付款保函。

17.2.3 预付款的扣回与还清

工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的 %时开始扣款，且一次性全部扣清。

17.3 工程进度付款

17.3.1 工程进度款按实际完成工程量按月计量支付，累计支付至多达到合同总价的 80% 暂停支付，工程洽商待审计后支付，工程全部完工验收合格且结算审计后，按结算审定金额支付剩余款项。

17.3.2 进度付款申请单

承包人按监理人批准的格式向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件，进度付款申请单及相应的支持性证明文件一式 5 份。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

发包人不按期支付的，视情况双方协商解决。

17.4 质量保证金

本款补充第 17.4.4 项

17.4.4 承包人按审计后结算金额的 3% 作为工程质量保证金。质量保证金应采用履约保函形式提供，工程质保期为 1 年，自验收合格之日起计算。质保期内如果出现质量问题，承包人应及时修复，发包人确定无问题后，质保期满 15 日内返还质量保证金履约保函。

18 验收

18.1 验收工作分类

本工程验收按相关规定要求进行。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为/，其余由监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：/。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括： / 。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括： / 。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程不需要竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： / 。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间：

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程通过合同工程完工验收后开始计算，时间为 365 天。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力的其他情形： / 。

24 争议

24.1 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成，依法向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

25 其他：

25.1 合同双方应认真落实北京市人民政府关于《北京市空气重污染应急预案》（京政发[2018]24号）的要求，履行各自责任。

25.2 承包人对施工现场扬尘污染控制负主体责任，应当认真落实施工现场扬尘控制措施，保证安全防护、绿色文明施工措施费用的投入。

25.3 监理人对施工现场扬尘污染控制负监理责任，应当督促施工单位在各个施工环节和施工现场严格执行各项扬尘控制措施。

25.4 具体空气重污染预警分级及措施要求详见《北京市空气重污染应急水务系统分预案（2018年修订）》（京水务建管[2018]248号）

第3节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

(发包人名称, 以下简称“发包人”)为实施(项目名称), 已接受(承包人名称, 以下简称“承包人”)对(项目名称)(标段名称)的投标, 并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书(包括补充协议);
- (2) 中标通知书;
- (3) 中标人对投标文件所做出的澄清或说明;
- (4) 投标函及投标函附录;
- (5) 专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (8) 图纸;
- (9) 已标价的工程量清单;

(10) 工程建设项目廉政合同、安全生产协议书、非道路移动机械使用承诺书和北京市工程建设项目保障农民工工资支付工作承诺书;

(11) 经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价: 人民币(大写)元(¥); 其中: 暂列金额(含税): 人民币(大写)(¥元); 安全文明施工费(除税): 人民币(大写)(¥元); 农民工工伤保险: 人民币(大写)(¥元)。最终结算价款以审计单位审核为准。

4. 合同形式: 单价合同。

5. 承包人项目经理: 。

6. 工程质量符合标准。

7. 管理目标等级: 。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 承包人应按照监理人指示开工, 计划开工日期为年月日, 计划完工日期为: 年月日, 工期为天。

11. 本协议书一式陆份, 合同双方各执叁份, 自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

12. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分, 与本合同具有同等

法律效力。

发包人：（盖单位章）

承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日年月日

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

附件二：工程建设项目廉政合同

工程建设项目廉政合同

项目名称：清河（海淀段）滨水空间建设工程

委托单位（甲方）：北京市海淀区河道管理所

承办单位（乙方）：

为进一步加强党风廉政建设，规范管理，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特签订如下廉政合同：

第一条 甲乙双方的责任

- （一）严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
- （二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。
- （三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反物品采购、大宗物资采购、项目工程等各项规章制度。
- （四）任何一方发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员应遵守以下规定：

- （一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
- （二）不准在乙方和相关单位报销应由甲方或个人支付的任何费用。
- （三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
- （四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五) 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买项目合同规定以外的物品、材料、设备等。

第三条乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

(一) 不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(二) 乙方工作人员有违反本合同第一、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条双方约定

(一) 本合同由甲乙双方签订，由双方单位纪检监察部门监督，自觉接受双方上级单位纪检监察部门对本合同履行情况的检查。

(二) 本合同与物品采购、大宗物资采购、项目工程等合同同时签订，具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。

(三) 本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，送交甲乙双方的监督单位各壹份。

甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

日期：年月日日期：年月日

甲方监督单位：（盖章）乙方监督单位：（盖章）

日期：年月日日期：年月日

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

附件三：施工安全协议书

施工安全协议书

建设单位：北京市海淀区河道管理所

施工单位：（以下简称乙方）

为了切实加强工程建设的安全管理，有效杜绝工程施工中的安全事故，经甲乙双方协商，签订本协议。

第一条 甲方权利与义务

（一）工程开工前，甲方组织乙方及相关部门参加工程协调会，通报工程情况，协调各项安全工作。

（二）甲方将对乙方的安全施工情况进行跟踪检查、专项检查和抽查。检查中所指出的问题乙方应在限期内整改，如果乙方未在限期内整改或整改不符合要求，乙方将被处以 5000 至 20000 元不等的罚款。

（三）甲方应积极协助乙方全面落实安全施工方案中所确定的组织、安全和技术措施。

第二条 乙方的权利与义务

（一）确定一名领导负责工程施工的安全保卫工作，成立安全领导小组。

（二）制定施工安全方案并报甲方或监理批准，在施工中严格落实安全施工方案所确定的组织措施、安全措施和技术措施。

（三）乙方除严格执行和落实批准的工程安全施工方案外，还应做好以下几方面的工作：

- 1、乙方应对所录用的施工人员实行原籍和用人单位双控管理，确保施工人员政治合格。
- 2、乙方应严格落实“三级安全教育”制度，做到对所有人员先进行安全教育，后进入现场施工。
- 3、乙方应对所有进出施工现场的车辆严格把关，消除车辆和司乘人员对工程带来的不安全因素。
- 4、施工过程中，乙方要严格管理约束“人”的不安全行为，掌握控制“物”的不安全状态，从源头上消除安全隐患。
- 5、乙方应制定并严格执行设备、材料采购制度，控制进货渠道，确保设备、材料安全环保。
- 6、乙方要严格执行《施工规范》和操作规程，严格执行施工人员持证上岗制度，杜绝违章指挥和冒险作业，做到科学、文明、安全施工。

7、乙方应高度重视消防工作，建立健全和认真落实消防管理制度，施工用火要严格履行审批手续，严防火灾事故的发生。

8、乙方应加强工地现场值班，管理人员应在岗在位，只要有施工人员在场，管理人员就应盯在施工现场。

（四）发生安全事故，一切由乙方承担责任，甲方不承担任何责任。

（以下无正文）

甲方：（公章） 乙方：（公章）

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

年月日年月日

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

附件四：非道路移动机械使用承诺书

非道路移动机械使用承诺书

（发包人名称）：

我方作为（项目名称）（标段名称）的承包人，作出如下承诺：严格按照北京市环境保护局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求，在相关区域内，不使用不符合第三阶段及以上排放标准的非道路移动机械（包括挖掘机、装载机、挖掘装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣刨机、钻机、打桩机、起重机等）。否则，我方自行承担相应法律后果和有关行政管理部门依法做出的处罚。

特此承诺。

承包人：（名称并盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年月日

附件五：北京市工程建设项目保障农民工工资支付工作承诺书

北京市工程建设项目保障农民工工资支付工作承诺书

项目名称：清河（海淀段）滨水空间建设工程

项目地址：

施工总承包（专业承包企业）：

为保障农民工工资支付，作为总承包企业（专业承包企业），我单位（企业人名称）现作出郑重承诺，保证遵守以下内容，切实维护本工程项目中农民工的合法权益：

一、在工程项目全面实施实名制管理，按月收集并确认《工资表》《考勤表》和《施工人员变更情况周统计表》。

二、按照本市有关规定按月足额支付农民工工资。

三、妥善解决好工程项目的劳务、劳资纠纷。发生农民工极端或群体性讨薪突发事件的，及时向施工项目所在地人力资源和社会保障行政部门通报情况，并配合人力资源和社会保障行政部门、行政主管部门和公安部门协调处理。

特此承诺。

承诺单位（加盖企业公章或项目部公章）：

企业法定代表人或其委托代理人（签字）：

联系电话：日期：年月日

第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：_____ / _____。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：_____ / _____。

2.5 暂估价的数量及拟用子目的说明：_____ / _____。

2.6 安全生产费用应不低于投标总价中除安全生产费用外其他费用的 2%。安全生产费用指工程量清单中对应管理目标等级(达标)图集标准措施的安全文明施工费措施项目清单(安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费)。安全文明施工中的文明施工、环境保护、临时设施、安全施工费参照《北京市建设工程安全文明施工费费用标准(2020版)》(京建发(2020)316号)、北京市住房和城乡建设委员会关于印发配套2021年《预算消耗量标准》计价的安全文明施工费等费用标准的通知(京建发(2021)404号)、《关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知》(京建发(2022)190号)规定管理目标等级“达标”等级编制。

2.7 安全文明施工费执行《关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法(试

行))的通知》(京建法〔2019〕9号)与《关于印发配套2021年<预算消耗量标准>计价的安全文明施工费等费用标准的通知》(京建发〔2021〕404号)的规定。安全文明施工费的费用标准不应低于《关于印发配套2021年<预算消耗量标准>计价的安全文明施工费等费用标准的通知》(京建发〔2021〕404号)规定的“达标”等级。

3. 其他说明

/

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

4. 工程量清单（另附）

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

第二卷

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

第六章 图纸（招标图纸）

1. 招标图纸目录

（另册）

2. 招标图纸

（另册）

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

第三卷

2eabe6d68106434796b893c0b8c0718-20250630174353159

第七章 技术标准和要求（合同技术条款）

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

第一节 一般要求

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

1. 工程说明

1.1 本工程基本情况：包含9座箱式变电站、高压进线电缆、配套的电缆井、道路拆除及恢复等。

1.2 本工程施工场地（现场）具体地理位置：北京市海淀区清河。

1.3 现场条件和周围环境

1.3.1 本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。

1.3.2 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：

现场已经具备施工条件，其他信息参考招标人提供的招标图纸，投标人应先到工地现场踏勘以充分了解工地位置情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因疏忽或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。

1.3.3 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.4 资料和信息的使用

1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2. 承包范围

本项目主要承包内容为：设计图纸及工程量清单所示全部工程建设内容以及为项目实施所需的临时工程措施等，包括但不限于设备材料采购、安装调试、验收等。

主要工程内容为：包含 9 座箱式变电站、高压进线电缆、配套的电缆井、道路拆除及恢复等。

3. 工期要求

3.1 合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2 关于工期的一般规定

3.2.1 承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2 如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履行过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3 承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成所有工作的工期。

4. 质量要求

4.1 质量标准

4.1.1 本工程要求的质量标准为：合格。

4.2 特殊质量要求

4.2.1 有关本工程质量方面的特殊要求如下：∟。

5. 适用规范和标准

5.1 适用的规范、标准和规程

5.1.1 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方规范、标准和规程等的

名录见设计图纸。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第 10 条的约定办理。

5.2 特殊技术标准和要求

5.2.1 适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2 有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

6. 安全文明施工

6.1 安全防护

6.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家 and 地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同条款约定履行其安全施工职责。

6.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

(3) 洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

(4) 安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

(5) 所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

(6) 主要作业场所和临时安全疏散通道 24 小时 36 伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

(7) 足够数量的和合格的手提灭火器；

(8) 装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

(9) 对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

(10) 其他：/。

6.1.3 安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4 承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5 承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6 承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其

他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7 承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8 承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9 承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工具备有足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1.11 承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上

述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.12 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.13 施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.14 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

6.1.15 承包人应按照合同条款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.16 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.17 安全防护方面的其他要求如下：

(1) 安全文明施工费：承包人应在响应报价中计取安全文明施工费，应执行《关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）〉

的通知》（京建法〔2019〕

9号）和《关于印发配套2021年〈预算消耗量标准〉计价的安全文明施工费等费用标准的通知》（京建发〔2021〕404号）、《关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知》（京建发〔2022〕190号）的规定，费用不得低于文件中下限费用标准。

（2）施工应按照《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL 398-2007、《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》GB50706-2011、《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》SL400-2007相关要求设置防护，高空作业工作人员系好安全带，并设置安全警戒线及警示标志；阀井、洞内等有限空间作业应先检查有害气体浓度，按照有限空间作业执行相关防护要求后施工作业；严禁非电气人员安装、检修电气设备。严禁在电线上挂晒衣服及其他物品。

（3）承包人施工人员中的电工、焊工及垂直运输、高处作业等特种作业人员必须按照国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后持证上岗；施工机具中的受压容器、电气设备、起重设施等特种设备必须具有符合安全要求的保护设施。

（4）承包人在有限空间作业前，须按照《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T 852-2019）的相关要求，编制专题施工方案，制定操作规程，并落实各项防护措施，经发包人审查批准后方可实施。

6.2 临时消防

6.2.1 承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2 承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏

散楼梯或疏散设施，消防设施的设计和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3 承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4 施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5 临时消防方面的其他要求如下：L。

6.3 临时供电

6.3.1 承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行

“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2 承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3 临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应

采用埋地或架空敷设，严禁在地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于 36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于 24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6 临时用电方面的其他要求如下：∠

6.4 劳动保护

6.4.1 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔损失和损害等。

6.4.2 承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3 承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4 承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获

得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5 承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6 劳动保护方面的其他要求如下： /。

6.5 脚手架

6.5.1 承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2 所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3 搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.4 承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5 承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自

费重新搭设。

6.5.6 脚手架的其他要求如下： /。

6.6 施工安全措施计划

6.6.1 承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、

《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第 9.2.1 项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2 施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

- (1) 施工安全管理机构的设置；
- (2) 专职安全管理人员的配备；
- (3) 安全责任制度和管理措施；
- (4) 安全教育和培训制度及管理措施；
- (5) 各项安全生产规章制度和操作规程；
- (6) 各项施工安全措施和防护措施；
- (7) 危险品管理和使用制度；
- (8) 安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；
- (9) 其他： /。

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录 H、I、J 的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3 施工安全措施计划应当在合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7 文明施工

6.7.1 承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标

准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2 承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

(1) 承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

(2) 施工现场土方应当集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化或绿化等措施；

(3) 施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

(4) 严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾，不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

(5) 承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

(6) 监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

(7) 材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

(8) 施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

(9) 现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工；

(10) 建筑拆除工程施工时应采取有效的降尘措施。

6.7.3 承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4 承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额

外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5 在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6 承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7 承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；施工现场应当建立封闭式垃圾站。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.8 承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9 承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于 28 天报监理人审批。

6.7.10 文明施工方面的其他要求如下：承包人必须严格执行《关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）〉的通知》（京建法〔2019〕9号）和《关于印发配套 2021 年〈预算消耗量标准〉

计价的安全文明施工费等费用标准的通知》（京建发〔2021〕404号）、《关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知》（京建发〔2022〕190号）的相关规定。

6.8 环境保护

6.8.1 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照合同条款约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3 承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4 承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。

6.8.5 承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约

定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8.6 承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.8.7 承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8 承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地（现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9 环境保护方面的其他要求如下：

（1）承包人应按照北京市生态环境局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求，在相关区域禁止使用不符合第三阶段及以上排放标准的非道路移动机械（包括挖掘机、装载机、挖掘装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣刨机、钻机、打桩机、起重机等）。承包人应按照《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》的要求，使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械。

（2）承包人应按照国家及北京市的有关规定，制定切实可行的扬尘污染防治措施，全面负责施工现场扬尘污染防治工作。

（3）承包人应严格执行北京市交通委员会、北京市城市管理委员会等有关部门对运输车辆、建筑垃圾管理的有关规定及要求。

（4）承包人应严格执行《北京市大气污染防治条例》、《建设工程扬尘污染防治规范》、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标

准》(DB11/945--2012)、

《绿色施工管理规程》(DB11/T513--2018)、《北京市建筑垃圾处置管理规定》等有关标准、规范和文件的规定，做好绿色施工措施。

(5) 采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

(6) 所采用的产品为绿色、环保、节能型产品，在施工过程中应使用节能型工具， 在施工过程中注意节约用水、用电。

(7) 应优先采用环保的施工工艺和材料，不得使用不符合环保标准的工艺和材料。

6.9 施工环保措施计划

6.9.1 合同条款约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

- (1) 承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；
- (2) 施工生产废水处理措施；
- (3) 施工扬尘和废气的处理措施；
- (4) 施工噪声和光污染控制措施；
- (5) 节能减排措施；
- (6) 不可再生资源循环利用措施；
- (7) 固体废弃物处理措施；
- (8) 人群健康保护和卫生防疫措施；
- (9) 防止误用有害材料的保证措施；
- (10) 施工边坡工程的水土流失保护措施；
- (11) 道路污染防治措施；
- (12) 完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；
- (13) 其他： /。

6.9.2 施工环保措施计划应当在合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

6.10 施工现场安全生产标准化要求

6.10.1 施工现场安全生产标准化目标等级达标。

6.10.3 现行施工现场安全生产标准化分级管理标准：《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（2020 版本）。

6.10.4 特殊安全文明

施工措施要求：无。

7. 治安保卫

7.1 承包人应为施工场地（现场）提供 24 小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.2 承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地（现场）周边和全现场的保安巡逻。

7.3 承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4 承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5 承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.6 承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包

（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.7 施工场地（现场）治安管理计划的要求：应包括治安联防方案、重大节假日安全保卫方案、应急准备及安全措施、治安保证制度、工地门卫制度、民工住宿区安全管理措施等。

7.8 突发治安事件紧急预案的要求：保证本项目在施工过程中发生的各种治安保卫事件及紧急情况下的意外事故时，能够快速高效、紧张有序的做好处置工作，最大限度的减少国家财产损失和保障全体施工人员的生命安全不受危害，维护建设工程项目正常的施工生产秩序，并能及时协助公安机关查破案件，惩办犯罪分子及事件责任人。

7.9 治安保卫方面的其他要求如下：∟。

8. 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1 承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2 承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：∟。

8.4 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下：∟。

9. 样品和材料代换

9.1 样品

9.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：对工程质量、安全、外观等有影响的重要材料设备由发包人通知承包人。

9.1.2 对于本款第 9.1.1 项约定的材料和工程设备，承包人应按照合同条款约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3 合同条款约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第 9.1.2 项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4 监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后 7 天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后 21 天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后 21 天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后 7 天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5 得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6 提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2 材料代换

9.2.1 如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2 如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前 56

天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

(1) 拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

(2) 拟采用的替代品名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

(3) 替代品使用的工程部位；

(4) 采用替代品的理由和原因说明；

(5) 替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

(6) 价格上的差异；

(7) 监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在 28 天内向承包人给出书面指示。如果 28 天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3 任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4 如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

(1) 如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

(2) 如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

10. 进口材料和工程设备

10.1 本工程需要进口的材料和工程设备如下： /。

10.2 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下： /。

11. 进度报告和进度例会

11.1 进度报告

11.1.1 施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2 日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3 月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来一个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4 月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄

影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5 各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6 如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.1.7 有关进度报告的其他要求：L。

11.2 进度例会

11.2.1 监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2 进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少 24 小时发给各参会方。

11.2.3 监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后 24 小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后 24 小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4 有关进度例会的其他要求：
L。

12. 试验和检验

12.1 承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和合同条款约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行检查和检验。

12.2 本工程需要承包人进行检查和检验的材料、工程设备和工艺如下：L。
监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的检查和检验。

12.3 本工程需要由监理人和承包人共同进行检查和检验的材料、工程设备和工艺如下：
L。

12.4 本条上述约定需要进行检查的材料、工程设备和工艺在经过检查并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.5 承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。

12.6 如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检查，则此类检查应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检查致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.7 承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送质量检测单位进行检测。

12.8 除合同另有约定外，承包人应承担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检查的费用。

13. 计日工

13.1 合同条款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变

更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按合同条款约定通知承包人实施。

13.2 在工程实际开工后 **14** 天内，承包人应当按合同条款约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后 **7** 天内给予批复或提出修改意见。

13.3 按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后 **24** 小时内给予批复。

13.4 计日工劳务按工日（**8** 小时）计量，单次 **4** 小时以内按 **0.5** 个工日，单次 **4** 小时至 **8** 小时按 **1** 个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。

13.5 已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6 施工机械按台班计量（**8** 小时），单次 **4** 小时以内按 **0.5** 个台班，单次 **4** 小时至 **8** 小时按 **1** 个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。

13.7 关于计日工的其他约定：∟。

14. 计量与支付

14.1 付款申请单

14.1.1 在工程实际开工后 **14** 天内，承包人应当按照合同条款第

17 条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后 7 天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2 根据合同条款，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照合同约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3 竣工付款申请单的内容按合同条款的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按合同条款确定的结算工程量和最近一次进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4 竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：

- (1) 签约合同价；
- (2) 应当扣减的项目：
 - 1) 所有暂列金额；
 - 2) 所有暂估价；
 - 3) 根据合同条款应扣减的变更金额；
 - 4) 根据合同条款应扣减的价格调整（下调部分）；
 - 5) 根据合同条款应扣减的发包人索赔金额；
 - 6) 甩项工程的合同价值（如果有）；
 - 7) 根据合同约定发包人应扣减的其他金额。
- (3) 应当增加的项目：
 - 1) 实际发生的暂列金额（包括计日工）；
 - 2) 实际发生的暂估价；
 - 3) 根据合同条款应增加的变更金额；
 - 4) 根据合同条款应增加的价格调整（上调部分）；
 - 5) 根据合同条款应增加的承包人索赔金额；

6) 根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

(4) 规费和税金差额部分。

14.1.5 最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

(1) 按合同约定扣留的质量保证金

(2) 应当扣除的金额：

1) 按通用合同条款约定扣留的质量保证金；

2) 按通用合同条款约定扣除的质量保证金；

3) 根据合同条款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4) 根据合同约定应扣减的其他金额。

(3) 应当增加的金额：

1) 已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2) 按合同条款约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3) 根据合同条款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4) 根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6 竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

14.2 其他约

定： /。

15. 竣工验收和工程移交

15.1 竣工验收前的清理

15.1.1 在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

(1) 从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等；

15.1.2 清理工作所需费用由承包人承担。

15.2 竣工验收申请报告

15.2.1 竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自

行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2 竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

15.2.3 竣工验收申请报告应当按合同条款附上下列内容：

(1) 承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

(2) 按合同条款约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

(3) 按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

(4) 监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

(5) 监理人要求提交的竣工验收资料清单；

(6) 合同条款约定的单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）；

(7) 合同条款约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；

(8) 其他： /。

15.3 竣工清场

15.3.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人应在规定的日期内按以下要求对施工场地

（现场）进行清理：

(1) 从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；

(2) 从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

(3) 撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；

(4) 监理人指示的其他清场工作。

第二节 特殊技术标准和要求

无

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

第四卷

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

第八章 投标文件格式

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

(项目名称) (标段名称)

投 标 文 件

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

投标人：(盖单位电子印章)

年月日

评标要素索引表

序号	评审内容	投标文件 页码范围
		P~P

2eabe6d681064347961893c0b8807718-20250630174353159

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 二、授权委托书
- 三、联合体协议书
- 四、投标保证金
- 五、已标价工程量清单
- 六、施工组织设计
- 七、项目管理机构表
- 八、拟分包项目情况表
- 九、资格审查资料
- 十、原件的复印件
- 十一、其他资料

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

(招标人名称):

1. 我方已仔细研究____(项目名称(标段名称))____招标文件的全部内容(招标项目编号:)(注:按照北京市公共资源综合交易系统生成的招标项目编号填写),愿意以人民币(大写)元(¥元)的投标总报价,工期日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到。

2. 我方承诺投标有效期为自投标截止日起天,在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份,金额为人民币(大写)元(¥元)。

4. 如我方中标:

(1) 我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同;

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分;

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保;

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3款规定的任何一种情形。

6. (其他补充说明)。

投 标 人:(盖单位电子印章)

地址:

网址:

电话:

传真:

邮政编码:

年月日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	通用合同条款 第 1.1.2.4 目	姓名:	
2	缺陷责任期 (工程质量保修期)	专用合同条款 第 1.1.4.5 目	年	
3	分包	专用合同条款 第 4.3 款	<input type="checkbox"/> 进行工程分包 <input type="checkbox"/> 不进行工程分包	请投标人选择
4	逾期完工违约金金额	专用合同条款 第 11.5 款	每延误工期一天, 支付违约金为签约合同价的‰	
5	逾期完工违约金限额	专用合同条款 第 11.5 款	签约合同价的%	
6	工程预付款	专用合同条款 第 17.2.1 项	签约合同价的%	
7	工程预付款的扣回与还清	专用合同条款 第 17.2.3 项	合同累计完成金额达到签约合同价的%时, 开始扣款, 直至合同累计完成金额达到签约合同价的%时全部扣清(方式一) 工程预付款在最末一次工程进度款付清前扣回(方式二)	
8	质量保证金	专用合同条款 第 17.4.1 项	工程价款结算总额%	

注: 投标人应按招标文件中相应的条款填写以上内容, 否则将可能导致其投标被否决。

投 标 人: (盖单位电子印章)

年 月 日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 身份证号码： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：（盖单位电子印章）

年月 日

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

二、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称（标段名称））投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件和委托代理人身份证、社保缴纳证明扫描件。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年 月 日

注：委托期限应不少于投标有效期。

三、联合体协议书

联合体协议书

____（所有成员单位名称）自愿组成____（联合体名称），共同参加____（项目名称（标段名称））投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. ____（某成员单位名称）为____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体内部各成员单位的职责分工如下：_____。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：_____（盖单位电子印章）

成员单位一名称：（盖单位电子印章）

成员单位二名称：_____（盖单位电子印章）

.....

年月日

四、投标保证金

投标人以现金、支票、银行汇票或电汇形式交纳投标保证金的，应附投标保证金收据及基本账户开户许可证复印件或基本账户其他有效证明材料；投标人以保函形式交纳投标保证金的，应附保函的复印件，其保函可参照以下格式：

投标保函（格式）

（招标人名称）：

因被保证人（投标人名称）（以下简称“被保证人”）参加你方招标的（项目名称（标段名称））（招标项目编号：）的投标，我方已接受被保证人的请求，愿向你方提供如下保证：

- 1、本保函担保的投标保证金金额为人民币（大写）元。
- 2、本保函的有效期与本项目投标有效期一致。若你方要求延长投标文件的有效期，经被保证人同意并通知我方后，本保函的有效期相应延长。
- 3、在本保函有效期内，如被保证人有下列任何一种违反招标文件规定的事实，你方可向我方发出提款通知。
 - （1）在招标文件规定的投标文件的有效期内撤销或修改投标文件。
 - （2）中标后，未能在招标文件规定的期限内提交履约担保文件；
 - （3）中标后，拒绝在招标文件规定的期限内签订合同；
 - （4）投标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；
 - （5）发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形。
- 4、我方在收到你方的提款通知后7天（日历天）内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额，但提款通知应符合下列条件：
 - （1）必须在本保函有效期内以书面形式（包括信函、电传、电报、传真和电子邮件）提出，并应由你方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。
 - （2）应说明被保证人违反招标文件规定的事实，但无需提供证明材料。

保证人：（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地址：

联系人：

电话：

日期：年月日

注：投标保函采用非给定格式的，应保函以下实质性内容：

- (1) 招标人名称；
- (2) 招标项目名称、标段名称；
- (3) 投标人名称；
- (4) 保证责任涵盖所有招标文件规定不予退还投标保证金的情形；
- (5) 担保金额不低于招标文件规定的投标保证金金额；
- (6) 担保期限不满足招标文件规定的投标保证金有效期；
- (7) 无条件支付，且支付时间承诺不超过 7 天；
- (8) 担保人盖单位章。

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

五、已标价工程量清单

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

2. 若第二章投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式的，则施工组织设计的编制和递交应符合第二章投标人须知前附表第 3.7.4 项的规定。

施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于）：

序号	名称	备注
1	施工方案与技术措施	
2	工程质量管理方案	
3	安全生产管理方案	
4	文明工地建设措施，为其他承包人提供方便的措施等	
5	其他有关工程的施工工艺及进度计划	
6	有关施工建议	
7	……	

注：上表所列内容应结合招标项目实际情况编制。

3. 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附件一：拟投入本标段的主要施工设备表

附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附件三：拟投入本标段的劳动力计划表

附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附件五：施工总平面图

附件六：临时用地表

附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

附件五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

七、项目管理机构表

(一) 项目管理机构组成表

序号	本项目 任职	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业	

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

八、拟分包项目情况表

分包人名称		地 址	
法定代表人		电 话	
营业执照号码		资质等级	
拟分包的工程项目	主 要 内 容	预计造价（万元）	已经做过的类似工程

九、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称					
注册地址				邮政编码	
联系方式	联系人			电话	
	传真			网址	
组织结构					
法定代表人	姓名		技术职称		电话
技术负责人	姓名		技术职称		电话
成立时间			员工总人数		
企业资质等级			其中	项目经理	
营业执照号				高级职称人员	
注册资金				中级职称人员	
开户银行				初级职称人员	
账号				技 工	
经营范围					
备注					

注：相关材料扫描件在“十、原件的扫描件”中提供。

（二）近年财务状况表

1. 财务状况表

财务状况表

名称	单位 (万元)	年	年	年
一、注册资金				
二、净资产				
三、总资产				
四、固定资产				
五、流动资产				
六、流动负债				
七、负债合计				
八、营业收入				
九、净利润				

2. 拟投入本项目的流动资金函

拟投入本项目的流动资金函（格式）

（招标人名称）：

我方拟投入（项目名称）（标段名称）的流动资金为万元，资金来源于，资金来源证明文件扫描件附后。

投标人：（盖单位电子印章）

年 月 日

注：资金来源填写银行存款、银行信贷或其他形式。

(三) 近年完成的类似项目情况表

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师以及电话	
合同项目描述	
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：相关材料扫描件在“十、原件的扫描件”中提供。

(四) 正在施工的和新承接的项目情况表

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师以及电话	
项目描述	
备注	合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）

注：相关材料扫描件在“十、原件的扫描件”中提供。

(五) 近年发生的诉讼及仲裁情况表

序号	诉讼或仲裁事项	诉讼或仲裁中的地位	缘由	结果	备注
一	诉讼事项				
二	仲裁事项				

注：（1）诉讼及仲裁情况是指与履行施工总承包合同、专业分包合同、劳务分包合同以及工程材料设备采购合同相关的法律败诉，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。在投标文件递交截止时间之前，涉及投标人有关的、处于诉讼或仲裁程序中仍未终审判决或最终裁决的诉讼无需填入上表中。

（2）相关材料扫描件在“十、原件的扫描件”中提供。

(六) 资格审查自审表

序号	审查因素	审查标准	审查结果	引用的证明材料对应页码
1	营业执照			
2	安全生产许可证			
3	资质证书及等级			
4	联合体协议书			
5	财务状况			
6	类似项目业绩			
7	信誉			
8	项目经理资格			
9	技术负责人资格			
10	企业主要负责人安全生产考核合格证书			
11	委托代理人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人			
			

（七）投标人行贿犯罪档案查询结果

可采用以下任一种方式：

（1）提供检察机关出具的近三年投标人单位、其法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为查询结果扫描件；

（2）提供中国裁判文书网检索的近三年投标人单位、其法定代表人、拟委任的项目经理无行贿犯罪行为查询结果网页截图。

中国裁判文书网检索具体方法如下：

中国裁判文书网网址：<http://wenshu.court.gov.cn/>

查询方法：

（1）单位查询：进入网站首页，点击“高级检索”，选择“案由一刑事案由一贪污贿赂一单位行贿”，选择“裁判日期”，填写“当事人”（填写单位全称），点击“检索”，将检索后查询记录截图并在投标文件中提供；

（2）人员查询：进入网站首页，点击“高级检索”，选择“案由一刑事案由一贪污贿赂一行贿”，选择“裁判日期”，填写“当事人”（填写被查询人姓名），点击“检索”，将检索后查询记录截图并在投标文件中提供。

注：

（1）近三年指开始查询时间至招标公告发布日之后的任意时间。单位成立日期不足三年的，单位查询从成立日期起开始查询，人员查询须符合近三年的要求。开始查询时间要求见投标人须知前附表第 10.18 款。

（2）通过中国裁判文书网查询的，因重名，查询结果与被查询人同名有行贿犯罪记录者，须提供全部查询结果记录，并书面承诺该记录中不包含本单位人员（承诺函格式自拟，并加盖投标人单位电子印章）。

（3）以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别提供本单位及其法定代表人查询结果，拟委任的项目经理查询结果由其所在单位提供。

（八）投标人合格性及廉政声明书

致：（招标人名称）

（投标人名称）在（项目名称（标段名称））中作如下声明：

1. 我单位不存在下列情形之一：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- （3）为本标段的监理人；
- （4）为本标段的代建人；
- （5）为本标段提供招标代理服务的；
- （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （9）被责令停业的；
- （10）被暂停或取消投标资格的；
- （11）财产被接管或冻结的；
- （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
- （13）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- （14）与同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- （15）与同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

。

2. 在投标和工程实施期间，我单位将严格遵守本工程招标文件第一卷第四章第3节附件五：工程建设项目廉政合同中规定的所有内容，并保证在此期间无任何腐败及欺诈行为。

特此声明。

投标人：（盖单位电子印章）

年 月 日

(九) 其他资格审查资料

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

十、原件的扫描件

序号	名称	备注
1	营业执照和组织机构代码证	
2	投标人基本账户开户许可证或基本账户其他有效证明材料	
3	安全生产许可证	
4	资质证书	
5	近年经审计的财务会计报表（投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表）	
6	近年已完成的类似项目业绩（合同协议书、合同工程完工证书）	
7	项目经理建造师注册证书、身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、安全生产考核合格证书、社保缴费证明文件	
8	企业主要负责人安全生产考核合格证书	
9	委托代理人身份证及社保缴费证明文件	
10	技术负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社保缴费证明文件	
11	安全管理人员（专职安全生产管理人员）身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、安全生产考核合格证书、社保缴费证明文件	
12	质量管理人员身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社保缴费证明文件	
13	财务负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社保缴费证明文件	
14	造价工程师（已标价的工程量清单编制人）资格证明文件	
15	正在施工和新承接的项目（中标通知书、合同协议书）	
16	北京市水利建设市场主体信用评价委员会颁发的企业信用等级证书（如有）	
	

十一、其他资料

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353159

目 录

评标办法前附表.....	1
其他附件.....	6
4.9 总价措施项目清单与计价汇总表.....	10
4.9-1 安全文明施工费明细表-190号文.....	11
4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表.....	12
4.10 其他项目清单与计价汇总表.....	13
4.10-1 暂列金额明细表.....	14
4.10-2 材料和工程设备暂估价表.....	15
4.10-3 专业工程暂估价表.....	17
4.10-4 计日工表.....	18
4.10-5 总承包服务费计价表.....	19
4.11 税金项目计价表.....	20
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	21
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	25
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	26
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	29
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	30
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	35
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	36
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	40
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	41
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	45
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	46
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	49
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	50

4.14 主要材料和工程设备选用表.....	55
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	56
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	60
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	61
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	65
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	66
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	69
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	70
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	75
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	76
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	80
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	81
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	85
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	86
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	89
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	90
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	95
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	96
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	100
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	101
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	105
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	106
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	109
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	110
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	115
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	116
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	120
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	121

4.14 主要材料和工程设备选用表.....	125
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	126
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	129
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	130
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	135
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	136
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	140
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	141
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	145
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	146
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	150
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	151
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	158
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	159
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	163
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	164
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	168
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	169
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	172
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	173
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	178
4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表.....	179
4.14 主要材料和工程设备选用表.....	183

评标办法前附表

形式评审

序号	评审因素	评审标准
1	投标人名称	投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
2	投标文件的签字盖章	投标文件的签字盖章符合第二章投标人须知第3.7.3项规定
3	投标文件格式	投标文件格式符合第八章投标文件格式的要求
4	报价唯一	只能有一个报价
5	技术暗标编制（适用于施工组织设计采用“暗标”评审方式）	技术标（施工组织设计）编制符合第二章投标人须知第3.7.4项规定

资格评审

序号	评审因素	评审标准
1	营业执照	具备有效的营业执照
2	安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
3	资质	具备有效的资质证书且资质等级符合第二章投标人须知第1.4.1项规定
4	财务状况	财务状况符合第二章投标人须知第1.4.1项规定
5	业绩	业绩符合第二章投标人须知第1.4.1项规定
6	信誉	信誉符合第二章投标人须知第1.4.1项规定
7	项目经理	项目经理资格符合第二章投标人须知第1.4.1项规定
8	联合体	联合体投标人符合第二章投标人须知第1.4.2项规定
9	技术负责人	技术负责人资格符合第二章投标人须知第1.4.1项规定

10	其他要求	企业主要负责人应具有相关部门颁发的A类安全生产考核合格证书；委托代理人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人应是投标人本单位人员，其中安全管理人员（专职安全生产管理人员）具有相关部门颁发的C类安全生产考核合格证书
----	------	---

响应性评审

序号	评审因素	评审标准
1	投标范围	投标范围符合第二章投标人须知第1.3.1项规定
2	计划工期	计划工期符合第二章投标人须知第1.3.2项规定
3	工程质量	工程质量符合第二章投标人须知第1.3.3项规定
4	投标有效期	投标有效期符合第二章投标人须知第3.3.1项规定
5	投标保证金	投标保证金符合第二章投标人须知第3.4项规定
6	权利义务	权利义务符合第四章合同条款及格式规定的权利义务
7	已标价工程量清单	已标价工程量清单符合第五章工程量清单的有关要求
8	技术标准和要求	技术标准和要求符合第七章技术标准和要求（合同技术条款）的规定
9	行贿犯罪档案查询结果	符合招标文件第八章要求
10	关键内容字迹	关键内容字迹清晰
11	算术值修正后报价	不高于最高投标限价
12	项目经理考核（如要求）	按招标文件要求参加陈述、答疑
13	非道路移动机械排放标准	符合北京市环境保护局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要求
14	是否有招标人不能接受的条件	投标文件未附有招标人不能接受的条件

15	其他要求	不存在第三章“评标办法”第3.1.2项规定的任何一种情形
----	------	------------------------------

施工组织设计评审（总分：30分）

序号	评审因素	评审标准	分值
1	内容完整性和编制水平	内容完整和编制合理， $2 \leq \text{分值} \leq 3$ ；内容欠完整和编制欠合理， $1 \leq \text{分值} < 2$ ；内容不完整和编制不合理， $0 \leq \text{分值} < 1$	3
2	施工方案与技术措施	方案科学、合理、可行；重点难点分析全面；技术措施（包括季节性施工）可靠、有保障；资源投入能够满足本工程的施工需要， $3 \leq \text{分值} \leq 6$ ；方案科学、合理、可行；重点难点分析较全面；技术措施（包括季节性施工）基本可靠但细节待完善；资源投入基本满足本工程的施工需要， $2 \leq \text{分值} < 3$ ；方案一般；重点难点分析不全面；资源投入基本满足本工程的施工需要， $0 \leq \text{分值} < 2$	6
3	质量管理体系与措施	质量目标与质量保证措施科学、合理、有效， $2 \leq \text{分值} \leq 3$ ；质量目标与质量保证措施较合理但细节待完善， $1 \leq \text{分值} < 2$ ；质量目标与质量保证措施一般， $0 \leq \text{分值} < 1$	3
4	安全管理体系与措施	安全施工措施科学、合理、有效 $2 \leq \text{分值} \leq 3$ ；安全施工措施较合理，细节待完善 $1 \leq \text{分值} < 2$ ；安全施工措施一般， $0 \leq \text{分值} < 1$ 。	3
5	环境保护管理体系与措施	环境保护措施科学、合理、有效， $2 \leq \text{分值} \leq 3$ ；环境保护措施较合理，但细节待完善， $1 \leq \text{分值} < 2$ ；环境保护措施一般， $0 \leq \text{分值} < 1$ 。	3

6	工程进度计划与措施	施工进度计划与保证措施科学、合理、有效， $2 \leq$ 分值 ≤ 3 ；施工进度计划与保证措施较合理，但细节待完善， $1 \leq$ 分值 < 2 ；施工进度计划与保证措施一般， $0 \leq$ 分值 < 1	3
7	资源配置计划	施工机械设备配备齐全、先进，劳动力安排合理， $2 \leq$ 分值 ≤ 3 ；施工机械设备配备齐全，劳动力安排较合理， $1 \leq$ 分值 < 2 ；施工机械设备配备不齐全，或劳动力安排不合理的， $0 \leq$ 分值 < 1 。	3
8	冬雨季施工措施	冬雨季施工措施科学、合理、有效， $2 \leq$ 分值 ≤ 3 ；冬雨季施工措施较合理，但细节待完善， $1 \leq$ 分值 < 2 ；冬雨季施工措施一般， $0 \leq$ 分值 < 1	3
9	文明施工	文明施工科学、合理、有效， $2 \leq$ 分值 ≤ 3 ；文明施工较合理，但细节待完善， $1 \leq$ 分值 < 2 ；文明施工一般， $0 \leq$ 分值 < 1	3

项目管理机构评审（总分：14分）

序号	评审因素	评审标准	分值
1	项目经理资历和业绩		11
1.1	项目经理业绩	每有一个加3分，最多加6分。注：项目经理业绩指担任电力工程项目经理业绩，须提供有效证明其担任项目经理的中标通知书或合同协议书或验收资料或业主证明等相关证明文件。	6
1.2	职称	项目负责人具有机电工程相关专业的高级职称得5分，项目负责人具有机电相关专业的中级职称得3分；其他不得分。	5

2	专业配备	综合比较各投标人专业配备情况，在0-3之间按优劣程度打分。	3
---	------	-------------------------------	---

投标报价（总分：50分）

序号	评审因素	评审标准	分值
1	投标总价	投标报价每偏离评标基准价1个百分点减1分，减分最多不超过5分；上述情况，不足1%时，用插入法计算	50

其他评分因素（总分：6分）

序号	评审因素	评审标准	分值
1	投标人的业绩	投标人近5年提供一个电力工程业绩得3分，本项最高得6分。注：（1）近五年完成指完成时间在此期限内；（2）业绩指合同价500万元以上的已完成的电力工程施工项目（3）须提供中标通知书（或合同协议书）和工程接收证书（或工程完工证书）等有效证明材料。	6

清河(海淀段)滨水空间建设工程
工程(外电源工程)

招标工程量清单

招 标 人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

年 月 日

清河(海淀段)滨水空间
建设工程(外电源工程
)

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造 价 咨 询 人:



(单位盖章)

法定代 表 人
或 其 授 权 人:



(签字或盖章)

法定代 表 人
或 其 授 权 人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

董成书

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

周凌宇

编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

清河(海淀段)滨水空间建设工程(外电源工程)

工程量清单编制说明

一、工程名称：清河(海淀段)滨水空间建设工程(外电源工程)

二、主要内容：

建设位置：规划起点为京密引水渠安河桥闸，终点为海淀区界，海淀段长 11.6 公里，除去清河之洲段，本次治理长度 10.36 公里。串联海淀五街二镇：马连洼街道、上地街道、青龙桥街道、清河街道、西三旗街道、东升镇、海淀镇，简称“马上青(清)西东海”，清河海淀区境内流域面积为 89 平方公里。

本工程治理范围为清河(海淀段)滨水空间建设工程(外电源工程)，包含 9 座箱式变电站、高压进线电缆、配套的电缆井、道路拆除及恢复等。

三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范(2013-北京)》
2. 清河(海淀段)滨水空间建设工程(外电源工程)工程图纸及设计答疑
3. 北京市住房和城乡建设委员会《关于重新调整北京市建设工程计价依据增值税税率的通知》(京建发【2019】141号)文件。
4. 国家及地方颁布的相关规范、政策文件、法律法规及标准图集。

四、其它说明

1. 本工程的安全文明施工标准为达标。

2. 渣土外运及消纳:运距及消纳费投标单位自行考虑;
3. 电缆敷设清单包含电缆耐压试验及电缆局放试验;
4. 箱变周边地面硬化按 150mm 厚 C15 混凝土地面计入;
5. 电气系统调试费需包含组合式成套箱式变电站调试及送配电系统调试费。

2025 年 06 月 26 日

2eabe6d68106434796b893c0b8807718-20250630174353559

安全文明施工费明细表

工程名称：清河(海淀段)滨水空间建设工程（外电源工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1	安全施工费						
	1.2	文明施工费						
	1.3	环境保护费						
	1.4	临时设施费						
	其中	常态化疫情防控措施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3	其他特殊安全文明施工措施费						
合计		合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

材料和工程设备暂估价表

工程名称：清河(海淀段)滨水空间建设工程（外电源工程）

第 1 页 共 2 页

序号	材料和工程设备名称、规格、型号	计量单位	暂估单价 (元)	备注
1	1#箱变			
1.1	电缆工程			
1.2	箱变工程			
1.3	土建工程			
1.4	架空线工程			
2	2#箱变			
2.1	电缆工程			
2.2	箱变工程			
2.3	土建工程			
2.4	架空线工程			
3	3#箱变			
3.1	电缆工程			
3.2	箱变工程			
3.3	土建工程			
3.4	架空线工程			
4	4#箱变			
4.1	电缆工程			
4.2	箱变工程			
4.3	土建工程			
4.4	架空线工程			
5	5#箱变			
5.1	电缆工程			
5.2	箱变工程			
5.3	土建工程			
5.4	架空线工程			
6	6#箱变			
6.1	电缆工程			
6.2	箱变工程			
6.3	土建工程			
6.4	架空线工程			
7	7#、8#箱变			

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称：清河(海淀段)滨水空间建设工程（外电源工程）

第 1 页 共 1 页

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务（人工）				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注：1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
 2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
 3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03041000400 1	带电接火	1. 名称:带电接火 2. 电压:10KV以内 3. 包含布置安全措施、接引流线等 4. 其它:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	处	1				
2	03040800100 1	电力电缆	1. 名称:电缆敷设 2. 规格型号:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 包含:电缆试验、电缆标牌安装、电缆耐压试验及电缆局放试验等 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	110				
3	03040800600 1	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型:冷缩型 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):8.7/15kV 6. 包含:电缆头标牌安装、电缆耐压试验等 7. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	03040800600 2	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型: 冷缩型 4. 安装部位: 户外 5. 电压等级 (kV): 8.7/15kV 6. 包含: 电缆头标牌安装、电缆耐压试验等 7. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	个	1				
5	03040800800 1	防火堵洞	1. 名称: 专业柔性法兰封堵 2. 部位: 综合考虑 3. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	处	2				
6	03041100100 1	配管	1. 名称: 热浸塑钢管 2. 规格型号: DN150mm 3. 敷设方式: 直埋 4. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	m	16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	03040800500 1	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:铺砂盖保护板 2. 规格型号:2*550×200×40 3. 包含:450mm宽警示带、电缆标桩安装 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	100				
8	01010100700 1	管沟土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖沟槽土方:深度满足设计要求 3. 挖土方式:投标单位自行考虑 4. 工作面和放坡增加的土方工程量计入清单工程量 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m ³	85.56				
9	01010300100 1	回填方	1. 名称:土方回填 2. 填方材料品种及密实度要求:土方,密实度要求执行现行施工及验收规范 3. 填方材料品种:素土 4. 填方粒径要求:按规范要求 5. 填方来源、运距:回填回运或外购土,自行考虑 6. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m ³	71.91				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	01010300200 1	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距及消纳:自行考虑 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m3	13.65				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：电缆工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03040201800 1	组合型成套箱式变电站	1. 名称:1#箱变 2. 规格、型号:油浸式变压器, S20-M-250kVA/10±2x2.5%/0.4kV D, yn11 Uk=4% 全封闭型 3. 包含:变压器温控、高压开关柜 XGN15-12: 2面、低压开关柜GGD:3面、低压电容器柜GGJ: 1面、封闭母线桥500A: 1座、高压柜至变压器电缆及电缆头等配套设施。箱变成套供应。 4. 箱变外壳:4200*2500*2600mm, 外形以深化为准, 满足景观要求 5. 配套电缆、控制线缆敷设及接线 6. 型钢基础制作安装 7. 包含单体调试及配合试验等 8. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
2	08080101300 1	防鼠板	1. 名称:防鼠挡板 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	块	4				
3	08080100800 1	模拟板	1. 名称:模拟板 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	块	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	03B001	安全工具	1. 名称:安全工具 2. 包括但不限于: 鼠药盒、工具箱、绝缘手套、绝缘靴、10KV试电笔、拉闸杆、专用安全帽、4kg手提式干粉磷酸铵盐等必要的安全工具 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	套	1				
5	03040800800 2	防火堵料	1. 名称:防火堵洞 2. 保护管 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	处	10				
6	03040800900 1	防凝露封堵	1. 名称:防凝露封堵 2. 材质: BBS防凝露气密式组料 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	m ²	11				
7	03040900100 1	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 25$ L=2500 4. 安装部位:垂直打入地下,上端顶部与接地网干线焊牢 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	根	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	03040900200 1	接地母线	1. 名称:地线网 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50×5 4. 安装部位:明敷于夹层内,并与电缆架逐个焊接 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	20				
9	03040900200 2	接地母线	1. 名称:地线网 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50×5 4. 安装部位:水平敷设于室外地坪以下1.0米处,当与建筑物基础交叉时,埋于基础下0.3米处 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	100				
10	03041100100 2	配管	1. 名称:UPVC硬聚氯乙烯管 2. 规格型号:Φ63 3. 敷设方式:明敷设 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	20				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：箱变工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		箱变基础							
1	04010100300 1	挖基坑土方	1. 名称：挖基坑土方 2. 土壤类型：综合考虑，含场地平整 3. 挖土方式：投标单位自行考虑 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	86.33				
2	04010300100 1	回填方	1. 名称：基坑回填 2. 土壤类型：2：8灰土 3. 密实度：分层夯实 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	58.4				
3	01010300200 2	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 运距及消纳：自行考虑 3. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	27.93				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	01050100600 1	箱变基础	1. 名称:箱变基础 2. 规格尺寸:4200*2500mm 2. 结构:现浇钢筋混凝土 3. 做法:见箱变基础图、配筋图等 4. 井盖:电力五防铸铁井盖 5. 其他:混凝土浇筑、钢筋及预埋件制作安装、模板制作及安装、集水坑篦子、爬梯、防水、防水找平层、防水保护层、台阶、台阶刷反光漆、散水、电缆支架、预埋套管、防火堵洞等 6. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	座	1				
5	01060700200 1	成品围栏	1. 名称: 围栏 2. 规格: 立柱DN50热镀锌钢管, 栅栏DN32@150热镀锌钢管, φ10@100刷防锈漆 3. 包含围栏门、外置门闩、挂锁、标识牌、C25混凝土基础等全部工作 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m2	45.72				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	04020300700 1	水泥混凝土	1. 名称：场地硬化 2. 混凝土强度：C15 3. 地面厚度：150mm 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m ²	31.26				
		分部小计							
		道路破复							
7	04100100100 1	拆除路面	1. 名称：拆除沥青道路 2. 道路厚度：380mm 3. 包含路面锯缝 4. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m ²	5				
8	04010300200 1	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料弃置及消纳 2. 土方外运、运距、消纳：自行考虑 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m ³	1.9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	04020300600 1	沥青混凝土	1. 名称：沥青混凝土路面 2. 素土夯实，密实度>95% 3. 150mm级配碎石垫层 4. 150mm厚C20素混凝土基层 5. 50mm厚粗沥青混凝土 7. 30mm厚细沥青混凝土 8. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	m ²	5				
		分部小计							
		绿地破复							
10	05010100700 1	清除地被植物	1. 名称：清除地被植物 2. 其他：未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件，满足施工图纸设计，设计规范，验收规范，技术规格书等相关要求	m ²	60				
11	05010101000 1	整理绿化用地	1. 名称：整理绿化用地 2. 其他：未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件，满足施工图纸设计，设计规范，验收规范，技术规格书等相关要求	m ²	60				
本页小计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：土建工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03041000100 1	电杆组立	1. 名称:混凝土电杆 2. 规格: ϕ 190x15m I级 3. 包含:含荧光防撞警示贴, 保护接地线为35mm ² 、10kV交联线、地线钎子、方形横担、角担、抱铁、线夹、标识标牌等安装 4. 挖基础土方及回填 5. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	基	3				
2	03040800300 1	电缆保护管	1. 名称:电缆护管 2. 规格: Φ 150*2500 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	根	1				
3	03041000300 1	高压绝缘线	1. 名称:高压绝缘线 2. 型号、规格: JKLYJ-10KV-185 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	km	0.033				
4	03041000400 2	杆上设备	1. 名称: 电缆上杆金具 2. 规格: 15米杆 3. 包含包箍、配套金具 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	个	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	030410004003	杆上设备	1. 名称:10KV柱上分界断路器 2. 规格:ZW20-12F 3. 包含配套金具 4. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	组	1				
6	030502001001	自动化测控终端 (FTU)	1. 名称:自动化测控终端 (FTU) 2. 包含配套金具 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
7	030410004004	电源变压器 (TV)	1. 名称:电源变压器 (TV) 2. 规格:三相五柱式 3. 包含:变压器单体试验、台架等安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
8	030410004005	杆上设备	1. 名称: 10kV高压隔离刀闸 2. 包含配套金具 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	个	1				
9	030410004006	杆上设备	1. 名称: 接地环 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	组	1				
10	030410004007	杆上设备	1. 名称: 故障指示器 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	组	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	030410004008	杆上设备	1. 名称：驱鸟器 2. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	组	2				
12	030410004009	氧化锌避雷器(含背板)	1. 名称：新装氧化锌避雷器(含背板) 2. 规格型号：HY5 WS-17/46.4含附件安装 3. 其他：未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	组	1				
13	030410004010	氧化锌避雷器(含背板)	1. 名称：耐张杆外间隙氧化锌避雷器 2. 规格型号：HY5 CJ-13/40N含附件安装 3. 其他：未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	组	2				
14	030410004011	氧化锌避雷器(含背板)	1. 名称：支柱式无间隙氧化锌避雷器 2. 规格型号：YH5 WD-17/46.4 DZ含附件安装 3. 其他：未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	组	1				
15	031002001001	电缆抱箍	1. 名称：电缆抱箍 2. 规格：光缆金具 3. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	份	10				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	03041000300 2	拉线	1. 名称:拉线 2. 规格:YGJ-95 3. 其他:具体事宜 详见图纸、招标 文件的相关条款 并满足设计规范 及使用需求,符 合供电局验收	根	1				
17	03041000300 3	10kV交联软铜 线	1. 名称:10kV交联 软铜线 2. 型号、规格: JKTRYJ-35mm ² 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设 计及规范要求	km	0.031				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：架空线工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03041000401 2	带电接火	1. 名称:带电接火 2. 电压:10KV以内 3. 包含布置安全措施、接引流线等 4. 其它:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	处	1				
2	03040800100 2	电力电缆	1. 名称:电缆敷设 2. 规格型号:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 包含:电缆试验、电缆标牌安装、电缆耐压试验及电缆局放试验等 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	280				
3	03040800600 3	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型:冷缩型 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):8.7/15kV 6. 包含:电缆头标牌安装、电缆耐压试验等 7. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	03040800600 4	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型: 冷缩型 4. 安装部位: 户外 5. 电压等级 (kV): 8.7/15kV 6. 包含: 电缆头标牌安装、电缆耐压试验等 7. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	个	1				
5	03040800800 3	防火堵洞	1. 名称: 专业柔性法兰封堵 2. 部位: 综合考虑 3. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	处	2				
6	03041100100 3	配管	1. 名称: 热浸塑钢管 2. 规格型号: DN150mm 3. 敷设方式: 直埋 4. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	m	16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	03040800500 2	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:铺砂盖保护板 2. 规格型号:2*550×200×40 3. 包含:450mm宽警示带、电缆标桩安装 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	250				
8	01010100700 2	管沟土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖沟槽土方:深度满足设计要求 3. 挖土方式:投标单位自行考虑 4. 工作面和放坡增加的土方工程量计入清单工程量 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m ³	213.9				
9	01010300100 2	回填方	1. 名称:土方回填 2. 填方材料品种及密实度要求:土方,密实度要求执行现行施工及验收规范 3. 填方材料品种:素土 4. 填方粒径要求:按规范要求 5. 填方来源、运距:回填回运或外购土,自行考虑 6. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m ³	179.77				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	010103002003	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距及消纳:自行考虑 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m3	34.13				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：电缆工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03040201800 2	组合型成套箱式变电站	1. 名称:2#箱变 2. 规格、型号:油浸式变压器, S20-M-315kVA/10±2x2.5%/0.4kV D, yn11 Uk=4% 全封闭型 3. 包含:变压器温控、高压开关柜 XGN15-12: 3面、低压开关柜GGD:3面、低压电容器柜GGJ: 1面、封闭母线桥630A: 1座、高压柜至变压器电缆及电缆头等配套设施。箱变成套供应。 4. 箱变外壳:4200*2500*2600mm, 外形以深化为准, 满足景观要求 5. 配套电缆、控制线缆敷设及接线 6. 型钢基础制作安装 7. 包含单体调试及配合试验等 8. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
2	08080101300 2	防鼠板	1. 名称:防鼠挡板 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	块	5				
3	08080100800 2	模拟板	1. 名称:模拟板 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	块	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	03B002	安全工具	1. 名称:安全工具 2. 包括但不限于: 鼠药盒、工具箱、绝缘手套、绝缘靴、10KV试电笔、拉闸杆、专用安全帽、4kg手提式干粉磷酸铵盐等必要的安全工具 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	套	1				
5	030408008004	防火堵料	1. 名称:防火堵洞 2. 保护管 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	处	10				
6	030408009002	防凝露封堵	1. 名称:防凝露封堵 2. 材质: BBS防凝露气密式组料 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	m2	11				
7	030409001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 25$ L=2500 4. 安装部位:垂直打入地下,上端顶部与接地网干线焊牢 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	根	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	03040900200 3	接地母线	1. 名称:地线网 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50×5 4. 安装部位:明敷于夹层内,并与电缆架逐个焊接 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	20				
9	03040900200 4	接地母线	1. 名称:地线网 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50×5 4. 安装部位:水平敷设于室外地坪以下1.0米处,当与建筑物基础交叉时,埋于基础下0.3米处 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	100				
10	03041100100 4	配管	1. 名称:UPVC硬聚氯乙烯管 2. 规格型号:Φ63 3. 敷设方式:明敷设 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	20				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：箱变工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		箱变基础							
1	04010100300 2	挖基坑土方	1. 名称：挖基坑土方 2. 土壤类型：综合考虑，含场地平整 3. 挖土方式：投标单位自行考虑 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	86.33				
2	04010300100 2	回填方	1. 名称：基坑回填 2. 土壤类型：2：8灰土 3. 密实度：分层夯实 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	58.4				
3	01010300200 4	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 运距及消纳：自行考虑 3. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	27.93				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	01050100600 2	箱变基础	1. 名称:箱变基础 2. 规格尺寸:4200*2500mm 2. 结构:现浇钢筋混凝土 3. 做法:见箱变基础图、配筋图等 4. 井盖:电力五防铸铁井盖 5. 其他:混凝土浇筑、钢筋及预埋件制作安装、模板制作及安装、集水坑篦子、爬梯、防水、防水找平层、防水保护层、台阶、台阶刷反光漆、散水、电缆支架、预埋套管、防火堵洞等 6. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	座	1				
5	01060700200 2	成品围栏	1. 名称: 围栏 2. 规格: 立柱DN50热镀锌钢管, 栅栏DN32@150热镀锌钢管, φ10@100刷防锈漆 3. 包含围栏门、外置门闩、挂锁、标识牌、C25混凝土基础等全部工作 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m2	48.31				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	04020300700 2	水泥混凝土	1. 名称：场地硬化 2. 混凝土强度：C15 3. 地面厚度：150mm 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m ²	31.26				
		分部小计							
		道路破复							
7	04100100100 2	拆除路面	1. 名称：拆除沥青道路 2. 道路厚度：380mm 3. 包含路面锯缝 4. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m ²	10				
8	04010300200 3	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料弃置及消纳 2. 土方外运、运距、消纳：自行考虑 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m ³	3.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	04020300600 2	沥青混凝土	1. 名称：沥青混凝土路面 2. 素土夯实，密实度>95% 3. 150mm级配碎石垫层 4. 150mm厚C20素混凝土基层 5. 50mm厚粗沥青混凝土 7. 30mm厚细沥青混凝土 8. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	m2	10				
		分部小计							
		绿地破复							
10	05010100700 2	清除地被植物	1. 名称：清除地被植物 2. 其他：未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件，满足施工图纸设计，设计规范，验收规范，技术规格书等相关要求	m2	150				
11	05010101000 2	整理绿化用地	1. 名称：整理绿化用地 2. 其他：未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件，满足施工图纸设计，设计规范，验收规范，技术规格书等相关要求	m2	150				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	04010300200 4	余方弃置	1. 废弃料品种:绿化渣土装车、外运 2. 运距:自行综合考虑 3. 其他:未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件,满足施工图纸设计,设计规范,验收规范,技术规格书等相关要求	m3	11.25				
13	05010201300 2	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:撒草籽 2. 养护期:1年 3. 其他:未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件,满足施工图纸设计,设计规范,验收规范,技术规格书等相关要求	m2	150				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：土建工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03041000100 2	电杆组立	1. 名称:混凝土电杆 2. 规格: ϕ 190x15m I级 3. 包含:含荧光防撞警示贴, 保护接地线为35mm ² 、10kV交联线、地线钎子、方形横担、角担、抱铁、线夹、标识标牌等安装 4. 挖基础土方及回填 5. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	基	2				
2	03040800300 2	电缆保护管	1. 名称:电缆护管 2. 规格: Φ 150*2500 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	根	1				
3	03041000300 4	高压绝缘线	1. 名称:高压绝缘线 2. 型号、规格:JKLYJ-10KV-185 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	km	0.039				
4	03041000401 3	杆上设备	1. 名称: 电缆上杆金具 2. 规格: 15米杆 3. 包含:包箍、配套金具 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	030410004014	杆上设备	1. 名称:10KV柱上分界断路器 2. 规格:ZW20-12F 3. 包含配套金具 4. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	组	1				
6	030502001002	自动化测控终端 (FTU)	1. 名称:自动化测控终端 (FTU) 2. 包含配套金具 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
7	030410004015	电源变压器 (TV)	1. 名称:电源变压器 (TV) 2. 规格:三相五柱式 3. 包含:变压器单体试验、台架等安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
8	030410004016	杆上设备	1. 名称: 10kV高压隔离刀闸 2. 包含配套金具 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	个	1				
9	030410004017	杆上设备	1. 名称: 接地环 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	组	1				
10	030410004018	杆上设备	1. 名称: 故障指示器 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	组	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	030410004019	杆上设备	1. 名称：驱鸟器 2. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	组	2				
12	030410004020	氧化锌避雷器(含背板)	1. 名称：新装氧化锌避雷器(含背板) 2. 规格型号：HY5 WS-17/46.4含附件安装 3. 其他：未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	组	1				
13	030410004021	氧化锌避雷器(含背板)	1. 名称：耐张杆外间隙氧化锌避雷器 2. 规格型号：HY5 CJ-13/40N含附件安装 3. 其他：未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	组	2				
14	030410004022	氧化锌避雷器(含背板)	1. 名称：支柱式无间隙氧化锌避雷器 2. 规格型号：YH5 WD-17/46.4 DZ含附件安装 3. 其他：未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	组	1				
15	031002001002	电缆抱箍	1. 名称：电缆抱箍 2. 规格：光缆金具 3. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	份	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	03041000300 5	拉线	1. 名称:拉线 2. 规格:YGJ-95 3. 其他:具体事宜 详见图纸、招标 文件的相关条款 并满足设计规范 及使用需求,符 合供电局验收	根	1				
17	03041000300 6	10kV交联软铜 线	1. 名称:10kV交联 软铜线 2. 型号、规格: JKTRYJ-35mm ² 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设 计及规范要求	km	0.028				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：架空线工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03041000402 3	带电接火	1. 名称:带电接火 2. 电压:10KV以内 3. 包含布置安全措施、接引流线等 4. 其它:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	处	1				
2	03040800100 3	电力电缆	1. 名称:电缆敷设 2. 规格型号:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 包含:电缆试验、电缆标牌安装、电缆耐压试验及电缆局放试验等 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	80				
3	03040800600 5	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型:冷缩型 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):8.7/15kV 6. 包含:电缆头标牌安装、电缆耐压试验等 7. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	03040800600 6	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型:冷缩型 4. 安装部位:户外 5. 电压等级 (kV):8.7/15kV 6. 包含:电缆头标牌安装、电缆耐压试验等 7. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	个	1				
5	03040800800 5	防火堵洞	1. 名称:专业柔性法兰封堵 2. 部位:综合考虑 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	处	2				
6	03041100100 5	配管	1. 名称:热浸塑钢管 2. 规格型号:DN150mm 3. 敷设方式:直埋 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	03040800500 3	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:铺砂盖保护板 2. 规格型号:2*550×200×40 3. 包含:450mm宽警示带、电缆标桩安装 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	80				
8	01010100700 3	管沟土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖沟槽土方:深度满足设计要求 3. 挖土方式:投标单位自行考虑 4. 工作面和放坡增加的土方工程量计入清单工程量 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m ³	68.45				
9	01010300100 3	回填方	1. 名称:土方回填 2. 填方材料品种及密实度要求:土方,密实度要求执行现行施工及验收规范 3. 填方材料品种:素土 4. 填方粒径要求:按规范要求 5. 填方来源、运距:回填回运或外购土,自行考虑 6. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m ³	57.53				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	010103002005	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距及消纳:自行考虑 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m3	10.92				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：电缆工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03040201800 3	组合型成套箱式变电站	1. 名称:3#箱变 2. 规格、型号:油浸式变压器, S20-M-630kVA/10±2x2.5%/0.4kV D, yn11 Uk=4% 全封闭型 3. 包含:变压器温控、高压开关柜 XGN15-12: 3面、低压开关柜GGD:3面、低压电容器柜GGJ: 1面、封闭母线桥1250A: 1座、高压柜至变压器电缆及电缆头等配套设施。箱变成套供应。 4. 箱变外壳:4400*2500*2600mm, 外形以深化为准, 满足景观要求 5. 配套电缆、控制线缆敷设及接线 6. 型钢基础制作安装 7. 包含单体调试及配合试验等 8. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
2	08080101300 3	防鼠板	1. 名称:防鼠挡板 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	块	5				
3	08080100800 3	模拟板	1. 名称:模拟板 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	块	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	03B003	安全工具	1. 名称:安全工具 2. 包括但不限于: 鼠药盒、工具箱、绝缘手套、绝缘靴、10KV试电笔、拉闸杆、专用安全帽、4kg手提式干粉磷酸铵盐等必要的安全工具 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	套	1				
5	030408008006	防火堵料	1. 名称:防火堵洞 2. 保护管 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	处	10				
6	030408009003	防凝露封堵	1. 名称:防凝露封堵 2. 材质: BBS防凝露气密式组料 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	m2	11				
7	030409001003	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 25$ L=2500 4. 安装部位:垂直打入地下,上端顶部与接地网干线焊牢 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	根	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	03040900200 5	接地母线	1. 名称:地线网 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50×5 4. 安装部位:明敷于夹层内,并与电缆架逐个焊接 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	20				
9	03040900200 6	接地母线	1. 名称:地线网 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50×5 4. 安装部位:水平敷设于室外地坪以下1.0米处,当与建筑物基础交叉时,埋于基础下0.3米处 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	100				
10	03041100100 6	配管	1. 名称:UPVC硬聚氯乙烯管 2. 规格型号:Φ63 3. 敷设方式:明敷设 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	20				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：箱变工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		箱变基础							
1	04010100300 3	挖基坑土方	1. 名称：挖基坑土方 2. 土壤类型：综合考虑，含场地平整 3. 挖土方式：投标单位自行考虑 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	91.06				
2	04010300100 3	回填方	1. 名称：基坑回填 2. 土壤类型：2：8灰土 3. 密实度：分层夯实 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	60.81				
3	01010300200 6	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 运距及消纳：自行考虑 3. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	30.25				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	01050100600 3	箱变基础	1. 名称:箱变基础 2. 规格尺寸:4400*2500mm 2. 结构:现浇钢筋混凝土 3. 做法:见箱变基础图、配筋图等 4. 井盖:电力五防铸铁井盖 5. 其他:混凝土浇筑、钢筋及预埋件制作安装、模板制作及安装、集水坑篦子、爬梯、防水、防水找平层、防水保护层、台阶、台阶刷反光漆、散水、电缆支架、预埋套管、防火堵洞等 6. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	座	1				
5	01060700200 3	成品围栏	1. 名称: 围栏 2. 规格: 立柱DN50热镀锌钢管, 栅栏DN32@150热镀锌钢管, φ10@100刷防锈漆 3. 包含围栏门、外置门闩、挂锁、标识牌、C25混凝土基础等全部工作 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m2	49.03				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	04020300700 3	水泥混凝土	1. 名称：场地硬化 2. 混凝土强度：C15 3. 地面厚度：150mm 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m2	31.86				
		分部小计							
		道路破复							
7	04100100100 3	拆除路面	1. 名称：拆除沥青道路 2. 道路厚度：380mm 3. 包含路面锯缝 4. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m2	5				
8	04010300200 5	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料弃置及消纳 2. 土方外运、运距、消纳：自行考虑 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m3	1.9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	04020300600 3	沥青混凝土	1. 名称：沥青混凝土路面 2. 素土夯实，密实度>95% 3. 150mm级配碎石垫层 4. 150mm厚C20素混凝土基层 5. 50mm厚粗沥青混凝土 7. 30mm厚细沥青混凝土 8. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m2	5				
		分部小计							
		绿地破复							
10	05010100700 3	清除地被植物	1. 名称：清除地被植物 2. 其他：未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件，满足施工图纸设计，设计规范，验收规范，技术规格书等相关要求	m2	60				
11	05010101000 3	整理绿化用地	1. 名称：整理绿化用地 2. 其他：未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件，满足施工图纸设计，设计规范，验收规范，技术规格书等相关要求	m2	60				
本页小计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：土建工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	030410001003	电杆组立	1. 名称:混凝土电杆 2. 规格: $\phi 190 \times 15 \text{ m}$ I级 3. 包含:含荧光防撞警示贴, 保护接地线为35mm ² 、10kV交联线、地线钎子、方形横担、角担、抱铁、线夹、标识标牌等安装 4. 挖基础土方及回填 5. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	基	2				
2	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆护管 2. 规格: $\Phi 150 \times 25 \text{ mm}$ 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	根	1				
3	030410003007	高压绝缘线	1. 名称:高压绝缘线 2. 型号、规格: JKLYJ-10KV-185 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	km	0.024				
4	030410004024	杆上设备	1. 名称: 电缆上杆金具 2. 规格: 15米杆 3. 包含包箍、配套金具 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	03041000402 5	杆上设备	1. 名称:10KV柱上分界断路器 2. 规格:ZW20-12F 3. 包含配套金具 4. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	组	1				
6	03050200100 3	自动化测控终端 (FTU)	1. 名称:自动化测控终端 (FTU) 2. 包含配套金具 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
7	03041000402 6	电源变压器 (TV)	1. 名称:电源变压器 (TV) 2. 规格:三相五柱式 3. 包含:变压器单体试验、台架等安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
8	03041000402 7	杆上设备	1. 名称: 10kV高压隔离刀闸 2. 包含配套金具 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	个	1				
9	03041000402 8	杆上设备	1. 名称: 接地环 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	组	1				
10	03041000402 9	杆上设备	1. 名称: 故障指示器 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	组	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	03041000403 0	杆上设备	1. 名称：驱鸟器 2. 其他：具体事宜 详见图纸、招标文件 的相关条款并满足设计 规范及使用需求，符合 供电局验收	组	2				
12	03041000403 1	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：新装氧化 锌避雷器(含背板) 2. 规格型号：HY5 WS-17/46.4含附 件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	1				
13	03041000403 2	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：耐张杆外 间隙氧化锌避雷 器 2. 规格型号：HY5 CJ-13/40N含附 件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	2				
14	03041000403 3	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：支柱式无 间隙氧化锌避雷 器 2. 规格型号：YH5 WD-17/46.4 DZ 含附件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	1				
15	03100200100 3	电缆抱箍	1. 名称：电缆抱箍 2. 规格：光缆金具 3. 其他：具体事宜 详见图纸、招标 文件的相关条款 并满足设计规范 及使用需求，符合 供电局验收	份	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	030410003008	拉线	1. 名称:拉线 2. 规格:YGJ-95 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	根	1				
17	030410003009	10kV交联软铜线	1. 名称:10kV交联软铜线 2. 型号、规格:JKTRYJ-35mm ² 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	km	0.023				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：架空线工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03041000403 4	带电接火	1. 名称:带电接火 2. 电压:10KV以内 3. 包含布置安全措施、接引流线等 4. 其它:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	处	1				
2	03040800100 4	电力电缆	1. 名称:电缆敷设 2. 规格型号:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 包含:电缆试验、电缆标牌安装、电缆耐压试验及电缆局放试验等 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	250				
3	03040800600 7	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型:冷缩型 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):8.7/15kV 6. 包含:电缆头标牌安装、电缆耐压试验等 7. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	03040800600 8	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型: 冷缩型 4. 安装部位: 户外 5. 电压等级 (kV): 8.7/15kV 6. 包含: 电缆头标牌安装、电缆耐压试验等 7. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	个	1				
5	03040800800 7	防火堵洞	1. 名称: 专业柔性法兰封堵 2. 部位: 综合考虑 3. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	处	2				
6	03041100100 7	配管	1. 名称: 热浸塑钢管 2. 规格型号: DN150mm 3. 敷设方式: 直埋 4. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	m	32				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	030408005004	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:铺砂盖保护板 2. 规格型号:2*550×200×40 3. 包含:450mm宽警示带、电缆标桩安装 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	230				
8	010101007004	管沟土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖沟槽土方:深度满足设计要求 3. 挖土方式:投标单位自行考虑 4. 工作面和放坡增加的土方工程量计入清单工程量 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m ³	196.79				
9	010103001004	回填方	1. 名称:土方回填 2. 填方材料品种及密实度要求:土方,密实度要求执行现行施工及验收规范 3. 填方材料品种:素土 4. 填方粒径要求:按规范要求 5. 填方来源、运距:回填回运或外购土,自行考虑 6. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m ³	165.36				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	010103002007	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距及消纳:自行考虑 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m3	31.43				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：电缆工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	030402018004	组合型成套箱式变电站	1. 名称:4#箱变 2. 规格、型号:油浸式变压器, S20-M-160kVA/10±2x2.5%/0.4kV D, yn11 Uk=4% 全封闭型 3. 包含:变压器温控、高压开关柜 XGN15-12: 2面、低压开关柜GGD:3面、低压电容器柜GGJ: 1面、封闭母线桥630A: 1座、高压柜至变压器电缆及电缆头等配套设施。箱变成套供应。 4. 箱变外壳:4200*2500*2600mm, 外形以深化为准, 满足景观要求 5. 配套电缆、控制线缆敷设及接线 6. 型钢基础制作安装 7. 包含单体调试及配合试验等 8. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
2	080801013004	防鼠板	1. 名称:防鼠挡板 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	块	5				
3	080801008004	模拟板	1. 名称:模拟板 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	块	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	03B004	安全工具	1. 名称:安全工具 2. 包括但不限于: 鼠药盒、工具箱、绝缘手套、绝缘靴、10KV试电笔、拉闸杆、专用安全帽、4kg手提式干粉磷酸铵盐等必要的安全工具 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	套	1				
5	030408008008	防火堵料	1. 名称:防火堵洞 2. 保护管 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	处	10				
6	030408009004	防凝露封堵	1. 名称:防凝露封堵 2. 材质: BBS防凝露气密式组料 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	m ²	11				
7	030409001004	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 25$ L=2500 4. 安装部位:垂直打入地下,上端顶部与接地网干线焊牢 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	根	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	030409002007	接地母线	1. 名称:地线网 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50×5 4. 安装部位:明敷于夹层内,并与电缆架逐个焊接 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	20				
9	030409002008	接地母线	1. 名称:地线网 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50×5 4. 安装部位:水平敷设于室外地坪以下1.0米处,当与建筑物基础交叉时,埋于基础下0.3米处 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	100				
10	030411001008	配管	1. 名称:UPVC硬聚氯乙烯管 2. 规格型号:Φ63 3. 敷设方式:明敷设 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	20				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：箱变工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		箱变基础							
1	04010100300 4	挖基坑土方	1. 名称：挖基坑土方 2. 土壤类型：综合考虑，含场地平整 3. 挖土方式：投标单位自行考虑 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	86.33				
2	04010300100 4	回填方	1. 名称：基坑回填 2. 土壤类型：2：8灰土 3. 密实度：分层夯实 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	58.4				
3	01010300200 8	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 运距及消纳：自行考虑 3. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	27.93				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	01050100600 4	箱变基础	1. 名称:箱变基础 2. 规格尺寸:4200*2500mm 2. 结构:现浇钢筋混凝土 3. 做法:见箱变基础图、配筋图等 4. 井盖:电力五防铸铁井盖 5. 其他:混凝土浇筑、钢筋及预埋件制作安装、模板制作及安装、集水坑篦子、爬梯、防水、防水找平层、防水保护层、台阶、台阶刷反光漆、散水、电缆支架、预埋套管、防火堵洞等 6. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	座	1				
5	01060700200 4	成品围栏	1. 名称: 围栏 2. 规格: 立柱DN50热镀锌钢管, 栅栏DN32@150热镀锌钢管, φ10@100刷防锈漆 3. 包含围栏门、外置门闩、挂锁、标识牌、C25混凝土基础等全部工作 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m2	45.72				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	04020300700 4	水泥混凝土	1. 名称：场地硬化 2. 混凝土强度：C15 3. 地面厚度：150mm 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m ²	31.26				
		分部小计							
		道路破复							
7	04100100100 4	拆除路面	1. 名称：拆除沥青道路 2. 道路厚度：380mm 3. 包含路面锯缝 4. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m ²	10				
8	04010300200 7	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料弃置及消纳 2. 土方外运、运距、消纳：自行考虑 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m ³	3.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	04020300600 4	沥青混凝土	1. 名称：沥青混凝土路面 2. 素土夯实，密实度>95% 3. 150mm级配碎石垫层 4. 150mm厚C20素混凝土基层 5. 50mm厚粗沥青混凝土 7. 30mm厚细沥青混凝土 8. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	m2	10				
		分部小计							
		绿地破复							
10	05010100700 4	清除地被植物	1. 名称：清除地被植物 2. 其他：未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件，满足施工图纸设计，设计规范，验收规范，技术规格书等相关要求	m2	150				
11	05010101000 4	整理绿化用地	1. 名称：整理绿化用地 2. 其他：未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件，满足施工图纸设计，设计规范，验收规范，技术规格书等相关要求	m2	150				
本页小计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：土建工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	030410001004	电杆组立	1. 名称:混凝土电杆 2. 规格: $\phi 190 \times 15 \text{ m}$ I级 3. 包含:含荧光防撞警示贴, 保护接地线为35mm ² 、10kV交联线、地线钎子、方形横担、角担、抱铁、线夹、标识标牌等安装 4. 挖基础土方及回填 5. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	基	3				
2	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆护管 2. 规格: $\Phi 150 \times 25 \text{ mm}$ 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	根	1				
3	030410003010	高压绝缘线	1. 名称:高压绝缘线 2. 型号、规格: JKLYJ-10KV-185 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	km	0.033				
4	030410004035	杆上设备	1. 名称: 电缆上杆金具 2. 规格: 15米杆 3. 包含包箍、配套金具 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	个	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	03041000403 6	杆上设备	1. 名称:10KV柱上分界断路器 2. 规格:ZW20-12F 3. 包含配套金具 4. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	组	1				
6	03050200100 4	自动化测控终端 (FTU)	1. 名称:自动化测控终端 (FTU) 2. 包含配套金具 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
7	03041000403 7	电源变压器 (TV)	1. 名称:电源变压器 (TV) 2. 规格:三相五柱式 3. 包含:变压器单体试验、台架等安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
8	03041000403 8	杆上设备	1. 名称: 10kV高压隔离刀闸 2. 包含配套金具 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	个	1				
9	03041000403 9	杆上设备	1. 名称: 接地环 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	组	1				
10	03041000404 0	杆上设备	1. 名称: 故障指示器 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	组	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	03041000404 1	杆上设备	1. 名称：驱鸟器 2. 其他：具体事宜 详见图纸、招标文件 的相关条款并满足设计 规范及使用需求，符合 供电局验收	组	2				
12	03041000404 2	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：新装氧化 锌避雷器(含背板) 2. 规格型号：HY5 WS-17/46.4含附 件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	1				
13	03041000404 3	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：耐张杆外 间隙氧化锌避雷 器 2. 规格型号：HY5 CJ-13/40N含附 件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	2				
14	03041000404 4	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：支柱式无 间隙氧化锌避雷 器 2. 规格型号：YH5 WD-17/46.4 DZ 含附件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	1				
15	03100200100 4	电缆抱箍	1. 名称：电缆抱箍 2. 规格：光缆金具 3. 其他：具体事宜 详见图纸、招标 文件的相关条款 并满足设计规范 及使用需求，符合 供电局验收	份	10				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	03041000301 1	拉线	1. 名称:拉线 2. 规格:YGJ-95 3. 其他:具体事宜 详见图纸、招标 文件的相关条款 并满足设计规范 及使用需求,符 合供电局验收	根	1				
17	03041000301 2	10kV交联软铜 线	1. 名称:10kV交联 软铜线 2. 型号、规格: JKTRYJ-35mm ² 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设 计及规范要求	km	0.021				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：架空线工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03041000404 5	带电接火	1. 名称:带电接火 2. 电压:10KV以内 3. 包含布置安全措施、接引流线等 4. 其它:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	处	1				
2	03040800100 5	电力电缆	1. 名称:电缆敷设 2. 规格型号:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 包含:电缆试验、电缆标牌安装、电缆耐压试验及电缆局放试验等 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	250				
3	03040800600 9	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型:冷缩型 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):8.7/15kV 6. 包含:电缆头标牌安装、电缆耐压试验等 7. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	030408006010	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型: 冷缩型 4. 安装部位: 户外 5. 电压等级 (kV): 8.7/15kV 6. 包含: 电缆头标牌安装、电缆耐压试验等 7. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	个	1				
5	030408008009	防火堵洞	1. 名称: 专业柔性法兰封堵 2. 部位: 综合考虑 3. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	处	2				
6	030411001009	配管	1. 名称: 热浸塑钢管 2. 规格型号: DN150mm 3. 敷设方式: 直埋 4. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	m	16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	030408005005	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:铺砂盖保护板 2. 规格型号:2*550×200×40 3. 包含:450mm宽警示带、电缆标桩安装 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	230				
8	010101007005	管沟土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖沟槽土方:深度满足设计要求 3. 挖土方式:投标单位自行考虑 4. 工作面和放坡增加的土方工程量计入清单工程量 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m ³	196.79				
9	010103001005	回填方	1. 名称:土方回填 2. 填方材料品种及密实度要求:土方,密实度要求执行现行施工及验收规范 3. 填方材料品种:素土 4. 填方粒径要求:按规范要求 5. 填方来源、运距:回填回运或外购土,自行考虑 6. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m ³	165.39				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	010103002009	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距及消纳:自行考虑 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m3	31.37				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：电缆工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03040201800 5	组合型成套箱式变电站	1. 名称:5#箱变 2. 规格、型号:油浸式变压器, S20-M-315kVA/10±2x2.5%/0.4kV D, yn11 Uk=4% 全封闭型 3. 包含:变压器温控、高压开关柜 XGN15-12: 3面、低压开关柜GGD:3面、低压电容器柜GGJ: 1面、封闭母线桥630A: 1座、高压柜至变压器电缆及电缆头等配套设施。箱变成套供应。 4. 箱变外壳:4200*2500*2600mm, 外形以深化为准, 满足景观要求 5. 配套电缆、控制线缆敷设及接线 6. 型钢基础制作安装 7. 包含单体调试及配合试验等 8. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
2	08080101300 5	防鼠板	1. 名称:防鼠挡板 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	块	5				
3	08080100800 5	模拟板	1. 名称:模拟板 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	块	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	03B005	安全工具	1. 名称:安全工具 2. 包括但不限于: 鼠药盒、工具箱、绝缘手套、绝缘靴、10KV试电笔、拉闸杆、专用安全帽、4kg手提式干粉磷酸铵盐等必要的安全工具 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	套	1				
5	030408008010	防火堵料	1. 名称:防火堵洞 2. 保护管 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	处	10				
6	030408009005	防凝露封堵	1. 名称:防凝露封堵 2. 材质: BBS防凝露气密式组料 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	m2	11				
7	030409001005	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 25$ L=2500 4. 安装部位:垂直打入地下,上端顶部与接地网干线焊牢 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	根	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	030409002009	接地母线	1. 名称:地线网 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50×5 4. 安装部位:明敷于夹层内,并与电缆架逐个焊接 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	20				
9	030409002010	接地母线	1. 名称:地线网 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50×5 4. 安装部位:水平敷设于室外地坪以下1.0米处,当与建筑物基础交叉时,埋于基础下0.3米处 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	100				
10	030411001010	配管	1. 名称:UPVC硬聚氯乙烯管 2. 规格型号:Φ63 3. 敷设方式:明敷设 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	20				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：箱变工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		箱变基础							
1	04010100300 5	挖基坑土方	1. 名称：挖基坑土方 2. 土壤类型：综合考虑，含场地平整 3. 挖土方式：投标单位自行考虑 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	86.33				
2	04010300100 5	回填方	1. 名称：基坑回填 2. 土壤类型：2：8灰土 3. 密实度：分层夯实 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	58.4				
3	01010300201 0	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 运距及消纳：自行考虑 3. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	27.93				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	01050100600 5	箱变基础	1. 名称:箱变基础 2. 规格尺寸:4200*2500mm 2. 结构:现浇钢筋混凝土 3. 做法:见箱变基础图、配筋图等 4. 井盖:电力五防铸铁井盖 5. 其他:混凝土浇筑、钢筋及预埋件制作安装、模板制作及安装、集水坑篦子、爬梯、防水、防水找平层、防水保护层、台阶、台阶刷反光漆、散水、电缆支架、预埋套管、防火堵洞等 6. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	座	1				
5	01060700200 5	成品围栏	1. 名称: 围栏 2. 规格: 立柱DN50热镀锌钢管, 栅栏DN32@150热镀锌钢管, φ10@100刷防锈漆 3. 包含围栏门、外置门闩、挂锁、标识牌、C25混凝土基础等全部工作 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m2	48.31				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	04020300700 5	水泥混凝土	1. 名称：场地硬化 2. 混凝土强度：C15 3. 地面厚度：150mm 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m ²	31.26				
		分部小计							
		道路破复							
7	04100100100 5	拆除路面	1. 名称：拆除沥青道路 2. 道路厚度：380mm 3. 包含路面锯缝 4. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m ²	10				
8	04010300200 9	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料弃置及消纳 2. 土方外运、运距、消纳：自行考虑 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m ³	3.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	04020300600 5	沥青混凝土	1. 名称：沥青混凝土路面 2. 素土夯实，密实度>95% 3. 150mm级配碎石垫层 4. 150mm厚C20素混凝土基层 5. 50mm厚粗沥青混凝土 7. 30mm厚细沥青混凝土 8. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	m2	10				
		分部小计							
		绿地破复							
10	05010100700 5	清除地被植物	1. 名称：清除地被植物 2. 其他：未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件，满足施工图纸设计，设计规范，验收规范，技术规格书等相关要求	m2	150				
11	05010101000 5	整理绿化用地	1. 名称：整理绿化用地 2. 其他：未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件，满足施工图纸设计，设计规范，验收规范，技术规格书等相关要求	m2	150				
本页小计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：土建工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	030410001005	电杆组立	1. 名称:混凝土电杆 2. 规格: ϕ 190x15m I级 3. 包含:含荧光防撞警示贴, 保护接地线为35mm ² 、10kV交联线、地线钎子、方形横担、角担、抱铁、线夹、标识标牌等安装 4. 挖基础土方及回填 5. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	基	3				
2	030408003005	电缆保护管	1. 名称:电缆护管 2. 规格: Φ 150*2500 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	根	1				
3	030410003013	高压绝缘线	1. 名称:高压绝缘线 2. 型号、规格: JKLYJ-10KV-185 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	km	0.033				
4	030410004046	杆上设备	1. 名称: 电缆上杆金具 2. 规格: 15米杆 3. 包含包箍、配套金具 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	个	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	030410004047	杆上设备	1. 名称:10KV柱上分界断路器 2. 规格:ZW20-12F 3. 包含配套金具 4. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	组	1				
6	030502001005	自动化测控终端 (FTU)	1. 名称:自动化测控终端 (FTU) 2. 包含配套金具 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
7	030410004048	电源变压器 (TV)	1. 名称:电源变压器 (TV) 2. 规格:三相五柱式 3. 包含:变压器单体试验、台架等安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
8	030410004049	杆上设备	1. 名称: 10kV高压隔离刀闸 2. 包含配套金具 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	个	1				
9	030410004050	杆上设备	1. 名称: 接地环 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	组	1				
10	030410004051	杆上设备	1. 名称: 故障指示器 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	组	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	03041000405 2	杆上设备	1. 名称：驱鸟器 2. 其他：具体事宜 详见图纸、招标文件 的相关条款并满足设计 规范及使用需求，符合 供电局验收	组	2				
12	03041000405 3	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：新装氧化 锌避雷器(含背板) 2. 规格型号：HY5 WS-17/46.4含附 件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	1				
13	03041000405 4	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：耐张杆外 间隙氧化锌避雷 器 2. 规格型号：HY5 CJ-13/40N含附 件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	2				
14	03041000405 5	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：支柱式无 间隙氧化锌避雷 器 2. 规格型号：YH5 WD-17/46.4 DZ 含附件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	1				
15	03100200100 5	电缆抱箍	1. 名称：电缆抱箍 2. 规格：光缆金具 3. 其他：具体事宜 详见图纸、招标 文件的相关条款 并满足设计规范 及使用需求，符合 供电局验收	份	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	030410003014	拉线	1. 名称:拉线 2. 规格:YGJ-95 3. 其他:具体事宜 详见图纸、招标文件的相关条款 并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	根	1				
17	030410003015	10kV交联软铜线	1. 名称:10kV交联软铜线 2. 型号、规格:JKTRYJ-35mm ² 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	km	0.018				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：架空线工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03041000405 6	带电接火	1. 名称:带电接火 2. 电压:10KV以内 3. 包含布置安全措施、接引流线等 4. 其它:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	处	1				
2	03040800100 6	电力电缆	1. 名称:电缆敷设 2. 规格型号:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 包含:电缆试验、电缆标牌安装、电缆耐压试验及电缆局放试验等 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	500				
3	03040800601 1	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型:冷缩型 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):8.7/15kV 6. 包含:电缆头标牌安装、电缆耐压试验等 7. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	03040800601 2	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型:冷缩型 4. 安装部位:户外 5. 电压等级 (kV):8.7/15kV 6. 包含:电缆头标牌安装、电缆耐压试验等 7. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	个	1				
5	03040800601 3	电力电缆头	1. 名称:电缆中间头 2. 规格:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型:冷缩型 4. 安装部位:户外 5. 电压等级 (kV):8.7/15kV 6. 包含:电缆头标牌安装、电缆耐压试验、电缆中间接头盒、电缆中间接头托架等 7. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	个	1				
6	03040800801 1	防火堵洞	1. 名称:专业柔性法兰封堵 2. 部位:综合考虑 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	处	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	03041100101 1	配管	1. 名称:热浸塑钢管 2. 规格型号:DN150mm 3. 敷设方式:直埋 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	40				
8	03040800500 6	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:铺砂盖保护板 2. 规格型号:2*550×200×40 3. 包含:450mm宽警示带、电缆标桩安装 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	460				
9	01010100700 6	管沟土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖沟槽土方:深度满足设计要求 3. 挖土方式:投标单位自行考虑 4. 工作面和放坡增加的土方工程量计入清单工程量 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m ³	393.57				
本页小计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：电缆工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	030402018006	组合型成套箱式变电站	1. 名称:6#箱变 2. 规格、型号:油浸式变压器, S20-M-630kVA/10±2x2.5%/0.4kV D, yn11 Uk=4% 全封闭型 3. 包含:变压器温控、高压开关柜XGN15-12: 3面、低压开关柜GGD:3面、低压电容器柜GGJ: 1面、封闭母线桥1250A: 1座、高压柜至变压器电缆及电缆头等配套设施。箱变成套供应。 4. 箱变外壳:4400*2500*2600mm, 外形以深化为准, 满足景观要求 5. 配套电缆、控制线缆敷设及接线 6. 型钢基础制作安装 7. 包含单体调试及配合试验等 8. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
2	080801013006	防鼠板	1. 名称:防鼠挡板 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	块	5				
3	080801008006	模拟板	1. 名称:模拟板 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	块	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	03B006	安全工具	1. 名称:安全工具 2. 包括但不限于: 鼠药盒、工具箱、绝缘手套、绝缘靴、10KV试电笔、拉闸杆、专用安全帽、4kg手提式干粉磷酸胺盐等必要的安全工具 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	套	1				
5	03040800801 2	防火堵料	1. 名称:防火堵洞 2. 保护管 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	处	10				
6	03040800900 6	防凝露封堵	1. 名称:防凝露封堵 2. 材质: BBS防凝露气密式组料 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	m2	11				
7	03040900100 6	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 25$ L=2500 4. 安装部位:垂直打入地下,上端顶部与接地网干线焊牢 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	根	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	03040900201 1	接地母线	1. 名称:地线网 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50×5 4. 安装部位:明敷于夹层内,并与电缆架逐个焊接 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	20				
9	03040900201 2	接地母线	1. 名称:地线网 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50×5 4. 安装部位:水平敷设于室外地坪以下1.0米处,当与建筑物基础交叉时,埋于基础下0.3米处 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	100				
10	03041100101 2	配管	1. 名称:UPVC硬聚氯乙烯管 2. 规格型号:Φ63 3. 敷设方式:明敷设 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	20				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：箱变工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		箱变基础							
1	040101003006	挖基坑土方	1. 名称：挖基坑土方 2. 土壤类型：综合考虑，含场地平整 3. 挖土方式：投标单位自行考虑 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	91.06				
2	040103001006	回填方	1. 名称：基坑回填 2. 土壤类型：2：8灰土 3. 密实度：分层夯实 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	60.81				
3	010103002012	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 运距及消纳：自行考虑 3. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	30.25				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	01050100600 6	箱变基础	1. 名称:箱变基础 2. 规格尺寸:4400*2500mm 2. 结构:现浇钢筋混凝土 3. 做法:见箱变基础图、配筋图等 4. 井盖:电力五防铸铁井盖 5. 其他:混凝土浇筑、钢筋及预埋件制作安装、模板制作及安装、集水坑篦子、爬梯、防水、防水找平层、防水保护层、台阶、台阶刷反光漆、散水、电缆支架、预埋套管、防火堵洞等 6. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	座	1				
5	01060700200 6	成品围栏	1. 名称: 围栏 2. 规格: 立柱DN50热镀锌钢管, 栅栏DN32@150热镀锌钢管, φ10@100刷防锈漆 3. 包含围栏门、外置门闩、挂锁、标识牌、C25混凝土基础等全部工作 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m2	49.03				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	04020300700 6	水泥混凝土	1. 名称：场地硬化 2. 混凝土强度：C15 3. 地面厚度：150mm 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m ²	31.86				
		分部小计							
		道路破复							
7	04100100100 6	拆除路面	1. 名称：拆除沥青道路 2. 道路厚度：380mm 3. 包含路面锯缝 4. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m ²	30				
8	04010300201 1	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料弃置及消纳 2. 土方外运、运距、消纳：自行考虑 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m ³	11.4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	04020300600 6	沥青混凝土	1. 名称：沥青混凝土路面 2. 素土夯实，密实度>95% 3. 150mm级配碎石垫层 4. 150mm厚C20素混凝土基层 5. 50mm厚粗沥青混凝土 7. 30mm厚细沥青混凝土 8. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m2	30				
		分部小计							
		绿地破复							
10	05010100700 6	清除地被植物	1. 名称：清除地被植物 2. 其他：未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件，满足施工图纸设计，设计规范，验收规范，技术规格书等相关要求	m2	300				
11	05010101000 6	整理绿化用地	1. 名称：整理绿化用地 2. 其他：未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件，满足施工图纸设计，设计规范，验收规范，技术规格书等相关要求	m2	300				
本页小计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：土建工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	030410001006	电杆组立	1. 名称:混凝土电杆 2. 规格: $\phi 190 \times 15 \text{ m}$ I级 3. 包含:含荧光防撞警示贴, 保护接地线为35mm ² 、10kV交联线、地线钎子、方形横担、角担、抱铁、线夹、标识标牌等安装 4. 挖基础土方及回填 5. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	基	3				
2	030408003006	电缆保护管	1. 名称:电缆护管 2. 规格: $\Phi 150 \times 25 \text{ mm}$ 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	根	1				
3	030410003016	高压绝缘线	1. 名称:高压绝缘线 2. 型号、规格: JKLYJ-10KV-185 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	km	0.045				
4	030410004057	杆上设备	1. 名称: 电缆上杆金具 2. 规格: 15米杆 3. 包含:包箍、配套金具 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	个	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	030410004058	杆上设备	1. 名称:10KV柱上分界断路器 2. 规格:ZW20-12F 3. 包含配套金具 4. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	组	1				
6	030502001006	自动化测控终端 (FTU)	1. 名称:自动化测控终端 (FTU) 2. 包含配套金具 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
7	030410004059	电源变压器 (TV)	1. 名称:电源变压器 (TV) 2. 规格:三相五柱式 3. 包含:变压器单体试验、台架等安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
8	030410004060	杆上设备	1. 名称: 10kV高压隔离刀闸 2. 包含配套金具 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	个	1				
9	030410004061	杆上设备	1. 名称: 接地环 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	组	1				
10	030410004062	杆上设备	1. 名称: 故障指示器 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	组	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	03041000406 3	杆上设备	1. 名称：驱鸟器 2. 其他：具体事宜 详见图纸、招标文件 的相关条款并满足设计 规范及使用需求，符合 供电局验收	组	2				
12	03041000406 4	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：新装氧化 锌避雷器(含背板) 2. 规格型号：HY5 WS-17/46.4含附 件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	1				
13	03041000406 5	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：耐张杆外 间隙氧化锌避雷 器 2. 规格型号：HY5 CJ-13/40N含附 件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	2				
14	03041000406 6	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：支柱式无 间隙氧化锌避雷 器 2. 规格型号：YH5 WD-17/46.4 DZ 含附件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	1				
15	03100200100 6	电缆抱箍	1. 名称：电缆抱箍 2. 规格：光缆金具 3. 其他：具体事宜 详见图纸、招标 文件的相关条款 并满足设计规范 及使用需求，符合 供电局验收	份	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	030410003017	拉线	1. 名称:拉线 2. 规格:YGJ-95 3. 其他:具体事宜 详见图纸、招标文件的相关条款 并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	根	1				
17	030410003018	10kV交联软铜线	1. 名称:10kV交联软铜线 2. 型号、规格:JKTRYJ-35mm ² 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	km	0.031				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：架空线工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03041000406 7	带电接火	1. 名称:带电接火 2. 电压:10KV以内 3. 包含布置安全措施、接引流线等 4. 其它:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	处	1				
2	03040800100 7	电力电缆	1. 名称:电缆敷设 2. 规格型号:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 包含:电缆试验、电缆标牌安装、电缆耐压试验及电缆局放试验等 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	1750				
3	03040800601 4	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型:冷缩型 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):8.7/15kV 6. 包含:电缆头标牌安装、电缆耐压试验等 7. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	个	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	03040800601 5	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型: 冷缩型 4. 安装部位: 户外 5. 电压等级 (kV): 8.7/15kV 6. 包含: 电缆头标牌安装、电缆耐压试验等 7. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	个	1				
5	03040800601 6	电力电缆头	1. 名称: 电缆中间头 2. 规格: ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型: 冷缩型 4. 安装部位: 户外 5. 电压等级 (kV): 8.7/15kV 6. 包含: 电缆头标牌安装、电缆耐压试验、电缆中间接头盒、电缆中间接头托架等 7. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	个	3				
6	03040800801 3	防火堵洞	1. 名称: 专业柔性法兰封堵 2. 部位: 综合考虑 3. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	处	4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	030411001013	配管	1. 名称:热浸塑钢管 2. 规格型号:DN150mm 3. 敷设方式:直埋 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	100				
8	030408005007	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:铺砂盖保护板 2. 规格型号:2*550×200×40 3. 包含:450mm宽警示带、电缆标桩安装 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	1750				
9	010101007007	管沟土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖沟槽土方:深度满足设计要求 3. 挖土方式:投标单位自行考虑 4. 工作面和放坡增加的土方工程量计入清单工程量 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m ³	1497.28				
本页小计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：电缆工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03040201800 7	组合型成套箱式变电站	1. 名称:7#箱变 2. 规格、型号:油浸式变压器, S20-M-100kVA/10±2x2.5%/0.4kV D, yn11 Uk=4% 全封闭型 3. 包含:变压器温控、高压开关柜 XGN15-12: 2面、低压开关柜GGD:3面、低压电容器柜GGJ: 1面、封闭母线桥200A: 1座、高压柜至变压器电缆及电缆头等配套设施。箱变成套供应。 4. 箱变外壳:4200*2500*2600mm, 外形以深化为准, 满足景观要求 5. 配套电缆、控制线缆敷设及接线 6. 型钢基础制作安装 7. 包含单体调试及配合试验等 8. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
2	03040201800 8	组合型成套箱式变电站	1. 名称:8#箱变 2. 规格、型号:油浸式变压器, S20-M-125kVA/10±2x2.5%/0.4kV D, yn11 Uk=4% 全封闭型 3. 包含:变压器温控、高压开关柜 XGN15-12: 3面、低压开关柜GGD:3面、低压电容器柜GGJ: 1面、封闭母线桥250A: 1座、高压柜至变压器电缆及电缆头等配套设施。箱变成套供应。 4. 箱变外壳:4200*2500*2600mm, 外形以深化为准, 满足景观要求 5. 配套电缆、控制线缆敷设及接线 6. 型钢基础制作安装 7. 包含单体调试及配合试验等 8. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
3	08080101300 7	防鼠板	1. 名称:防鼠挡板 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	块	10				
4	08080100800 7	模拟板	1. 名称:模拟板 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	块	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	03B007	安全工具	1. 名称:安全工具 2. 包括但不限于: 鼠药盒、工具箱、绝缘手套、绝缘靴、10KV试电笔、拉闸杆、专用安全帽、4kg手提式干粉磷酸铵盐等必要的安全工具 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	套	2				
6	030408008014	防火堵料	1. 名称:防火堵洞 2. 保护管 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	处	20				
7	030408009007	防凝露封堵	1. 名称:防凝露封堵 2. 材质: BBS防凝露气密式组料 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	m ²	22				
8	030409001007	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 25$ L=2500 4. 安装部位:垂直打入地下,上端顶部与接地网干线焊牢 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	根	24				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	03040900201 3	接地母线	1. 名称:地线网 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50×5 4. 安装部位:明敷于夹层内,并与电缆架逐个焊接 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	40				
10	03040900201 4	接地母线	1. 名称:地线网 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50×5 4. 安装部位:水平敷设于室外地坪以下1.0米处,当与建筑物基础交叉时,埋于基础下0.3米处 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	200				
11	03041100101 4	配管	1. 名称:UPVC硬聚氯乙烯管 2. 规格型号:Φ63 3. 敷设方式:明敷设 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	40				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：箱变工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		箱变基础							
1	04010100300 7	挖基坑土方	1. 名称：挖基坑土方 2. 土壤类型：综合考虑，含场地平整 3. 挖土方式：投标单位自行考虑 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	172.66				
2	04010300100 7	回填方	1. 名称：基坑回填 2. 土壤类型：2：8灰土 3. 密实度：分层夯实 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	116.8				
3	01010300201 4	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 运距及消纳：自行考虑 3. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	55.86				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	01050100600 7	箱变基础	1. 名称:箱变基础 2. 规格尺寸:4200*2500mm 2. 结构:现浇钢筋混凝土 3. 做法:见箱变基础图、配筋图等 4. 井盖:电力五防铸铁井盖 5. 其他:混凝土浇筑、钢筋及预埋件制作安装、模板制作及安装、集水坑篦子、爬梯、防水、防水找平层、防水保护层、台阶、台阶刷反光漆、散水、电缆支架、预埋套管、防火堵洞等 6. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	座	2				
5	01060700200 7	成品围栏	1. 名称: 围栏 2. 规格: 立柱DN50热镀锌钢管, 栅栏DN32@150热镀锌钢管, φ10@100刷防锈漆 3. 包含围栏门、外置门闩、挂锁、标识牌、C25混凝土基础等全部工作 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m2	91.44				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	04020300700 7	水泥混凝土	1. 名称：场地硬化 2. 混凝土强度：C15 3. 地面厚度：150mm 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m2	62.52				
		分部小计							
		道路破复							
7	04100100100 7	拆除路面	1. 名称：拆除沥青道路 2. 道路厚度：380mm 3. 包含路面锯缝 4. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m2	90				
8	04010300201 3	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料弃置及消纳 2. 土方外运、运距、消纳：自行考虑 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m3	34.2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	04020300600 7	沥青混凝土	1. 名称：沥青混凝土路面 2. 素土夯实，密实度>95% 3. 150mm级配碎石垫层 4. 150mm厚C20素混凝土基层 5. 50mm厚粗沥青混凝土 7. 30mm厚细沥青混凝土 8. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	m2	90				
		分部小计							
		绿地破复							
10	05010100700 7	清除地被植物	1. 名称：清除地被植物 2. 其他：未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件，满足施工图纸设计，设计规范，验收规范，技术规格书等相关要求	m2	1000				
11	05010101000 7	整理绿化用地	1. 名称：整理绿化用地 2. 其他：未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件，满足施工图纸设计，设计规范，验收规范，技术规格书等相关要求	m2	1000				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	04010300201 4	余方弃置	1. 废弃料品种:绿化渣土装车、外运 2. 运距:自行综合考虑 3. 其他:未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件,满足施工图纸设计,设计规范,验收规范,技术规格书等相关要求	m3	75				
13	05010201300 7	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:撒草籽 2. 养护期:1年 3. 其他:未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件,满足施工图纸设计,设计规范,验收规范,技术规格书等相关要求	m2	1000				
		分部小计							
		调整井							
14	04010100300 8	挖基坑土方	1. 名称:挖基坑土方 2. 土壤类型:综合考虑,含场地平整 3. 挖土方式:投标单位自行考虑 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m3	420.87				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	040103001008	回填方	1. 名称：基坑回填 2. 土壤类型：2：8灰土 3. 密实度：分层夯实 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	368.34				
16	010103002015	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 运距及消纳：自行考虑 3. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	52.53				
17	070112001001	调整井	1. 名称：调整井 2. 规格：2*2米 3. 其他：详见图纸 4. 包含混凝土、井筒、模板、防水、井盖、支架、防坠网、活挂梯、警示牌等 5. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	座	3				
18	030409001008	接地极	1. 名称：接地极 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ25 L=2500 4. 安装部位：垂直打入地下，上端顶部与接地网干线焊牢 5. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	根	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 7 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	03040900201 5	接地母线	1. 名称:地线网 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50×5 4. 安装部位:水平敷于室外地坪以下1.0米处,当与建筑物基础交叉时,埋于基础下0.3米处 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	35				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：土建工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	030410001007	电杆组立	1. 名称:混凝土电杆 2. 规格: ϕ 190x15m I级 3. 包含:含荧光防撞警示贴, 保护接地线为35mm ² 、10kV交联线、地线钎子、方形横担、角担、抱铁、线夹、标识标牌等安装 4. 挖基础土方及回填 5. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	基	2				
2	030408003007	电缆保护管	1. 名称:电缆护管 2. 规格: Φ 150*2500 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	根	1				
3	030410003019	高压绝缘线	1. 名称:高压绝缘线 2. 型号、规格: JKLYJ-10KV-185 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	km	0.033				
4	030410004068	杆上设备	1. 名称: 电缆上杆金具 2. 规格: 15米杆 3. 包含包箍、配套金具 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	030410004069	杆上设备	1. 名称:10KV柱上分界断路器 2. 规格:ZW20-12F 3. 包含配套金具 4. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	组	1				
6	030502001007	自动化测控终端 (FTU)	1. 名称:自动化测控终端 (FTU) 2. 包含配套金具 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
7	030410004070	电源变压器 (TV)	1. 名称:电源变压器 (TV) 2. 规格:三相五柱式 3. 包含:变压器单体试验、台架等安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
8	030410004071	杆上设备	1. 名称: 10kV高压隔离刀闸 2. 包含配套金具 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	个	1				
9	030410004072	杆上设备	1. 名称: 接地环 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	组	1				
10	030410004073	杆上设备	1. 名称: 故障指示器 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	组	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	03041000407 4	杆上设备	1. 名称：驱鸟器 2. 其他：具体事宜 详见图纸、招标文件 的相关条款并满足设计 规范及使用需求，符合 供电局验收	组	2				
12	03041000407 5	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：新装氧化 锌避雷器(含背板) 2. 规格型号：HY5 WS-17/46.4含附 件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	1				
13	03041000407 6	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：耐张杆外 间隙氧化锌避雷 器 2. 规格型号：HY5 CJ-13/40N含附 件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	2				
14	03041000407 7	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：支柱式无 间隙氧化锌避雷 器 2. 规格型号：YH5 WD-17/46.4 DZ 含附件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	1				
15	03100200100 7	电缆抱箍	1. 名称：电缆抱箍 2. 规格：光缆金具 3. 其他：具体事宜 详见图纸、招标 文件的相关条款 并满足设计规范 及使用需求，符合 供电局验收	份	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	030410003020	拉线	1. 名称:拉线 2. 规格:YGJ-95 3. 其他:具体事宜 详见图纸、招标文件的相关条款 并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	根	1				
17	030410003021	10kV交联软铜线	1. 名称:10kV交联软铜线 2. 型号、规格:JKTRYJ-35mm ² 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	km	0.028				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：架空线工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	030410004078	带电接火	1. 名称:带电接火 2. 电压:10KV以内 3. 包含布置安全措施、接引流线等 4. 其它:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	处	1				
2	030408001008	电力电缆	1. 名称:电缆敷设 2. 规格型号:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 包含:电缆试验、电缆标牌安装、电缆耐压试验及电缆局放试验等 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	300				
3	030408006017	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型:冷缩型 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV):8.7/15kV 6. 包含:电缆头标牌安装、电缆耐压试验等 7. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	030408006018	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格: ZC-YJY22-8.7/15kV-3×120mm ² 3. 材质、类型: 冷缩型 4. 安装部位: 户外 5. 电压等级 (kV): 8.7/15kV 6. 包含: 电缆头标牌安装、电缆耐压试验等 7. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	个	1				
5	030408008015	防火堵洞	1. 名称: 专业柔性法兰封堵 2. 部位: 综合考虑 3. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	处	2				
6	030411001015	配管	1. 名称: 热浸塑钢管 2. 规格型号: DN150mm 3. 敷设方式: 直埋 4. 其他: 具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	m	16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	030408005008	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:铺砂盖保护板 2. 规格型号:2*550×200×40 3. 包含:450mm宽警示带、电缆标桩安装 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	280				
8	010101007008	管沟土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖沟槽土方:深度满足设计要求 3. 挖土方式:投标单位自行考虑 4. 工作面和放坡增加的土方工程量计入清单工程量 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m ³	239.56				
9	010103001008	回填方	1. 名称:土方回填 2. 填方材料品种及密实度要求:土方,密实度要求执行现行施工及验收规范 3. 填方材料品种:素土 4. 填方粒径要求:按规范要求 5. 填方来源、运距:回填回运或外购土,自行考虑 6. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m ³	201.33				
本页小计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：电缆工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	03040201800 9	组合型成套箱式变电站	1. 名称:9#箱变 2. 规格、型号:油浸式变压器, S20-M-125kVA/10±2x2.5%/0.4kV D, yn11 Uk=4% 全封闭型 3. 包含:变压器温控、高压开关柜 XGN15-12: 2面、低压开关柜GGD:3面、低压电容器柜GGJ: 1面、封闭母线桥250A: 1座、高压柜至变压器电缆及电缆头等配套设施。箱变成套供应。 4. 箱变外壳:4200*2500*2600mm, 外形以深化为准, 满足景观要求 5. 配套电缆、控制线缆敷设及接线 6. 型钢基础制作安装 7. 包含单体调试及配合试验等 8. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
2	08080101300 8	防鼠板	1. 名称:防鼠挡板 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	块	5				
3	08080100800 8	模拟板	1. 名称:模拟板 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	块	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	03B008	安全工具	1. 名称:安全工具 2. 包括但不限于: 鼠药盒、工具箱、绝缘手套、绝缘靴、10KV试电笔、拉闸杆、专用安全帽、4kg手提式干粉磷酸铵盐等必要的安全工具 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	套	1				
5	030408008016	防火堵料	1. 名称:防火堵洞 2. 保护管 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	处	10				
6	030408009008	防凝露封堵	1. 名称:防凝露封堵 2. 材质: BBS防凝露气密式组料 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	m2	11				
7	030409001009	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 25$ L=2500 4. 安装部位:垂直打入地下,上端顶部与接地网干线焊牢 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	根	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	030409002016	接地母线	1. 名称:地线网 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50×5 4. 安装部位:明敷于夹层内,并与电缆架逐个焊接 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	20				
9	030409002017	接地母线	1. 名称:地线网 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50×5 4. 安装部位:水平敷设于室外地坪以下1.0米处,当与建筑物基础交叉时,埋于基础下0.3米处 5. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	100				
10	030411001016	配管	1. 名称:UPVC硬聚氯乙烯管 2. 规格型号:Φ63 3. 敷设方式:明敷设 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m	20				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：箱变工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		箱变基础							
1	040101003009	挖基坑土方	1. 名称：挖基坑土方 2. 土壤类型：综合考虑，含场地平整 3. 挖土方式：投标单位自行考虑 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	86.33				
2	040103001009	回填方	1. 名称：基坑回填 2. 土壤类型：2：8灰土 3. 密实度：分层夯实 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	58.4				
3	010103002017	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 运距及消纳：自行考虑 3. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m3	27.93				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	01050100600 8	箱变基础	1. 名称:箱变基础 2. 规格尺寸:4200*2500mm 2. 结构:现浇钢筋混凝土 3. 做法:见箱变基础图、配筋图等 4. 井盖:电力五防铸铁井盖 5. 其他:混凝土浇筑、钢筋及预埋件制作安装、模板制作及安装、集水坑篦子、爬梯、防水、防水找平层、防水保护层、台阶、台阶刷反光漆、散水、电缆支架、预埋套管、防火堵洞等 6. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	座	1				
5	01060700200 8	成品围栏	1. 名称: 围栏 2. 规格: 立柱DN50热镀锌钢管, 栅栏DN32@150热镀锌钢管, φ10@100刷防锈漆 3. 包含围栏门、外置门闩、挂锁、标识牌、C25混凝土基础等全部工作 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	m2	45.72				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	04020300700 8	水泥混凝土	1. 名称：场地硬化 2. 混凝土强度：C15 3. 地面厚度：150mm 4. 其他：具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求，符合供电局验收	m ²	31.26				
		分部小计							
		道路破复							
7	04100100100 8	拆除路面	1. 名称：拆除沥青道路 2. 道路厚度：380mm 3. 包含路面锯缝 4. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m ²	5				
8	04010300201 5	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料弃置及消纳 2. 土方外运、运距、消纳：自行考虑 3. 具体详见图纸（包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序）	m ³	1.9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	040203006008	沥青混凝土	1. 名称：沥青混凝土路面 2. 素土夯实，密实度>95% 3. 150mm级配碎石垫层 4. 150mm厚C20素混凝土基层 5. 50mm厚粗沥青混凝土 7. 30mm厚细沥青混凝土 8. 具体详见图纸(包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序)	m2	5				
		分部小计							
		绿地破复							
10	050101007008	清除地被植物	1. 名称：清除地被植物 2. 其他：未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件，满足施工图纸设计，设计规范，验收规范，技术规格书等相关要求	m2	150				
11	050101010008	整理绿化用地	1. 名称：整理绿化用地 2. 其他：未尽事宜详见图纸相见图纸及招标文件，满足施工图纸设计，设计规范，验收规范，技术规格书等相关要求	m2	150				
本页小计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：土建工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	030410001008	电杆组立	1. 名称:混凝土电杆 2. 规格: ϕ 190x15m I级 3. 包含:含荧光防撞警示贴, 保护接地线为35mm ² 、10kV交联线、地线钎子、方形横担、角担、抱铁、线夹、标识标牌等安装 4. 挖基础土方及回填 5. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	基	2				
2	030408003008	电缆保护管	1. 名称:电缆护管 2. 规格: Φ 150*2500 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	根	1				
3	030410003022	高压绝缘线	1. 名称:高压绝缘线 2. 型号、规格: JKLYJ-10KV-185 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	km	0.033				
4	030410004079	杆上设备	1. 名称: 电缆上杆金具 2. 规格: 15米杆 3. 包含:包箍、配套金具 4. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求, 符合供电局验收	个	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	030410004080	杆上设备	1. 名称:10KV柱上分界断路器 2. 规格:ZW20-12F 3. 包含配套金具 4. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	组	1				
6	030502001008	自动化测控终端 (FTU)	1. 名称:自动化测控终端 (FTU) 2. 包含配套金具 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
7	030410004081	电源变压器 (TV)	1. 名称:电源变压器 (TV) 2. 规格:三相五柱式 3. 包含:变压器单体试验、台架等安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	台	1				
8	030410004082	杆上设备	1. 名称: 10kV高压隔离刀闸 2. 包含配套金具 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	个	1				
9	030410004083	杆上设备	1. 名称: 接地环 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	组	1				
10	030410004084	杆上设备	1. 名称: 故障指示器 2. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	组	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	03041000408 5	杆上设备	1. 名称：驱鸟器 2. 其他：具体事宜 详见图纸、招标文件 的相关条款并满足设计 规范及使用需求，符合 供电局验收	组	2				
12	03041000408 6	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：新装氧化 锌避雷器(含背板) 2. 规格型号：HY5 WS-17/46.4含附 件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	1				
13	03041000408 7	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：耐张杆外 间隙氧化锌避雷 器 2. 规格型号：HY5 CJ-13/40N含附 件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	2				
14	03041000408 8	氧化锌避雷器 (含背板)	1. 名称：支柱式无 间隙氧化锌避雷 器 2. 规格型号：YH5 WD-17/46.4 DZ 含附件安装 3. 其他：未尽事宜 详见图纸及招标 文件、且满足设计 及规范要求	组	1				
15	03100200100 8	电缆抱箍	1. 名称：电缆抱箍 2. 规格：光缆金具 3. 其他：具体事宜 详见图纸、招标 文件的相关条款 并满足设计规范 及使用需求，符合 供电局验收	份	10				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：架空线工程

第 4 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	030410003023	拉线	1. 名称:拉线 2. 规格:YGJ-95 3. 其他:具体事宜详见图纸、招标文件的相关条款并满足设计规范及使用需求,符合供电局验收	根	1				
17	030410003024	10kV交联软铜线	1. 名称:10kV交联软铜线 2. 型号、规格:JKTRYJ-35mm ² 3. 其他:未尽事宜详见图纸及招标文件、且满足设计及规范要求	km	0.033				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

主要材料和工程设备选用表

工程名称：架空线工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。