

北京市规划委员会

会议纪要

第 232 期

北京市规划委员会办公室

二〇〇八年七月二十四日

关于太阳宫新区 A、B、C、D 区 外部市政管线项目综合方案的会议纪要

2008 年 3 月 12 日，市规划委基础二处主持召开会议，研究太阳宫新区 A、B、C、D 区（以下简称新区）外部市政工程项目综合方案。新区位于朝阳区太阳宫乡，西起太阳宫新区二号路以西高压电力走廊，东至太阳宫中路、太阳宫大街，北起太阳宫北街，南至西坝河。外部市政管线工程涉及的城市道路分别为：太阳宫新区二号路、太阳宫新区三号路、西坝河东里中路、太阳宫新区四号路、太阳宫新区五号路、西坝河二号路等共六条城市道路。会上首先由市规划院做了汇报。经研究，会议议定事项如下：

一、太阳宫新区 A、B、C、D 区外部市政道路包括：太阳宫新区一号路、太阳宫新区二号路、西坝河东里中路、太阳宫新区四号路、太阳宫新区五号路、西坝河二号路等共六条城市道路。具体道路方案另行研究。

二、雨水：

新区的雨水排除属于坝河流域范围。规划雨水排除出路为坝河、东北三环路和太阳宫中路现状雨水管，以及太阳宫大街和太阳宫北街已设计雨水管。

规划沿太阳宫新区二号路（太阳宫新区三号路以北）新建 DN800 毫米雨水管向南接入太阳宫新区三号路规划雨水管。规划沿太阳宫新区二号路（太阳宫新区三号路以南）新建 DN600 毫米 ~ DN800 毫米雨水管向南接入东北三环现状雨水管。

规划沿太阳宫新区三号路及西坝河东里中路（太阳宫中路至西坝河）新建 DN800 毫米 ~ DN1200 毫米雨水管，向东南接入西坝河。

规划沿西坝河二号路新建 DN1100 毫米 ~ DN1400 毫米雨水管，向南接入西坝河。

规划沿太阳宫新区四号路（太阳宫新区五号路至太阳宫北街）新建 DN1000 毫米雨水管，向东北接入规划太阳宫北街已设计雨水管。规划沿太阳宫新区四号路（太阳宫新区五号路至太阳宫大街）新建 DN800 毫米雨水管向西南接入太阳宫大街已设计雨水管。

规划沿太阳宫五号路新建 DN600 毫米雨水管向东南接入太阳宫中路现状雨水管。

三、污水:

新区的污水排除属于酒仙桥污水处理厂流域范围。规划污水排除出路为太阳宫中路、东北三环路现状污水管和西坝河北岸污水截流管，以及太阳宫大街、太阳宫北街已设计污水管。

规划沿太阳宫新区二号路（太阳宫新区三号路以北）新建 DN400 毫米污水管，向南接入太阳宫新区三号路规划污水管。规划沿太阳宫新区二号路（太阳宫新区三号路以南）新建 DN400 毫米污水管向南接入东北三环现状污水管。

规划沿太阳宫新区三号路及西坝河东里中路（太阳宫中路至西坝河）新建 DN400 毫米污水管，向东南接入西坝河北岸现状污水截流管。

规划沿西坝河二号路新建 DN400 毫米 ~ DN500 毫米污水管，向南接入西坝河北岸现状污水截流管。

规划沿太阳宫新区四号路（太阳宫新区五号路至太阳宫北街）新建 DN400 毫米污水管，向东北接入太阳宫北街已设计污水管；规划沿太阳宫新区四号路（太阳宫新区五号路至太阳宫大街）新建 DN400 毫米污水管，向西南接入太阳宫大街已设计污水管。规划沿太阳宫新区四号路（太阳宫新区三号路以北）新建 DN400 毫米污水管向西南接入太阳宫新区三号路规划污水管。

规划沿太阳宫五号路新建 DN400 毫米污水管向东南接入太

太阳宫中路现状污水管。

四、中水:

新区属于酒仙桥污水处理厂污水回用范围。在东北四环路、太阳宫中路有现状中水管线,在太阳宫大街有已设计的中水管线,均可作为本项目中水水源。

规划沿太阳宫新区二号路、太阳宫新区三号路(太阳宫新区二号路至太阳宫中路)、太阳宫新区四号路分别新建 DN150 毫米中水管。

五、上水:

在东北三环路、太阳宫大街(太阳宫中路以东)有现状上水管道;在太阳宫大街(太阳宫中路以西)、有已设计上水管道,均作为本项目上水水源。

规划沿太阳宫新区二号路(太阳宫大街至东北三环)新建 DN400 毫米上水管道。

六、供热:

新区除 D 区块采用天然气街区式锅炉房供热外, A、B、C 三个区块采用城市热力供热,热源来自太阳宫热电厂并入的城市供热管网,可从太阳宫新区三号路(太阳宫新区一号路以西)现状城市供热管线接入。

规划沿太阳宫新区三号路(太阳宫新区一号路至西坝河北岸)新建 DN500 毫米供热管,在 A、B、C 三个区块分别向南、北方向分别引支线进入小区换热站。

七、供气:

新区天然气源自太阳宫中路现状中压天然气管道,及已设计的太阳宫大街、太阳宫北街中压天然气管道。

规划沿太阳宫新区二号路(太阳宫大街以南)新建 DN400 毫米中压天然气管道。

规划沿太阳宫新区四号路(太阳宫北街以南)新建 DN300 毫米中压天然气管道。

规划沿西坝河二号路(太阳宫西路至太阳宫中路)新建 DN300 毫米中压天然气管道。

在地块设置中低压调压箱。

八、电信:

新区内设置 1 座电信模块局。规划新建电信管道如下:

规划沿太阳宫新区二号路(太阳宫大街至规划太阳宫新区 A 区南端)新建 12 孔电信管道。

规划沿太阳宫新区三号路(太阳宫新区一号路至太阳宫中路)新建 12 孔电信管道。

规划沿西坝河二号路(太阳宫西路至太阳宫中路)新建 12 孔电信管道。

规划沿太阳宫新区四号路新建 12 孔电信管道。

规划沿太阳宫新区五号路新建 12 孔电信管道。

九、有线电视:

新区规划新建一座有线电视基站,信号来自亚运村基站。规

划新建有线电视管道如下：

规划沿太阳宫新区二号路（太阳宫大街至规划太阳宫新区A区南端）、太阳宫新区三号路新建2孔有线电视管道。

规划沿太阳宫新区四号路新建1孔有线电视管道。

电信及有线电视管道按现有政策统一建设。

十、供电：

新区电力负荷由现状三元110千伏变电站供电。

规划沿太阳宫新区二号路（太阳宫大街至规划太阳宫新区A区南端）新建10DN150毫米+2DN100毫米电力管沟。

十一、请建设单位尽快到市政管理部门及有关设计单位分别办理报装及设计委托手续。

十二、请业主单位尽快完成该居住区外部市政工程管线设计综合工作。

出席：

市规划委：徐新华

市规划院：钟雷

市自来水集团：金古得

北京歌华有线公司：侯宾

市市政工程管理处：王秀琴

市排水集团中水公司：吴涛

市热力集团：马悦

市排水集团管网分公司：王兰飞
朝阳区供电公司：杨云
北信基础公司：邵华
市燃气集团：金勇
北京冠城房地产开发公司：李云开

主题词：规划 市政 方案 会议纪要

抄送：与会各单位。

北京市规划委员会办公室

2008年7月29日印发