

# 北京市地震局

京震抗审〔2026〕16

## 怀柔新城 0103 街区 HR00-0103-6001 等地块 土地开发项目区域性地震安全性评价报告 复审技术审查意见

北京市地震局于 2026 年 3 月 19 日组织专家召开在线技术审查会，对北京市勘察设计研究院有限公司完成的《怀柔新城 0103 街区 HR00-0103-6001 等地块土地开发项目区域性地震安全性评价报告》（以下简称“报告”）进行了复审审查。专家组审阅了报告，听取了承担单位的汇报，经过质询和讨论，形成如下审查意见：

一、报告收集整理了区域地震地质、地震活动、地球物理等资料，评价了区域地震活动性与地震构造环境。

二、在现有资料的基础上，评价了近场区地震活动性与地震构造。

三、开展了目标区断层控制性浅层地震勘探工作，目标区及 200 米范围内未发现活动断裂。

四、开展了目标区场地地震工程地质条件勘测，进行了控制性钻孔的钻探、剪切波速测试和典型土样非线性动力学参数试验，

评价了目标区场地地震工程地质条件。

五、通过地震危险性概率分析计算，得到目标区各控制点50年超越概率63%、10%、2%，70年63%、10%、2.5%与100年超越概率63%、10%、3%、2%的基岩水平向峰值加速度和加速度反应谱。

六、通过土层地震反应分析计算，确定了目标区各控制点地表地震动参数，建立了场地地震动时程数据库。

七、初步评价了目标区场地地震地质灾害。

八、建立了基于GIS平台的区域性地震安全性评价技术系统。

报告满足GB17741-2025《工程场地地震安全性评价》、DB11/T 2213-2024《区域性地震安全性评价工作技术规范》和DB/T 100-2024《区域性地震安全性评价》的要求。同意报告通过技术审查。

专家组组长签字（另附签字表）







2026年3月19日

# 怀柔新城 0103 街区 HR00-0103-6001 等地块 土地开发项目区域性地震安全性评价报告 复审技术审查专家名单

承担单位：北京市勘察设计研究院有限公司

2026 年 3 月 19 日

姓名	单 位	职务、职称	签 字
孟勇琦	北京市地震局	正研级高工	
吕晓健	中国地震局地震预测研究所	正研级高工	
冉洪流	中国地震局地质研究所	正研级高工	
冉勇康	中国地震局地质研究所	研究员	
吴庆举	中国地震局地球物理研究所	研究员	
马保起	应急管理部国家自然灾害防治研究院	研究员	
李小军	北京工业大学	研究员	
王笃国	中国地震灾害防御中心	研究员	
乔成斌	中国地震应急搜救中心	高工	