

北京市水务局

京水务函〔2026〕74号

北京市水务局关于昌平区老城组团 CP00-0902-0002 等地块区域规划综合实施 方案区域水影响评价报告的审查意见

北京铭嘉房地产开发有限公司：

你单位报送的《昌平区老城组团 CP00-0902-0002 等地块区域规划综合实施方案区域水影响评价报告》及有关材料收悉。项目地块位于昌平区城北街道，主要用地类型为环卫设施用地、加油加气站用地、公园绿地、防护绿地、二类居住用地、社会停车场用地、轨道交通场站用地等，规划水平年为 2029 年。

依据《北京市水务局 北京市规划和自然资源委员会关于修订并印发〈北京市区域水影响评价实施细则（试行）〉和相关技术文件的通知》（京水务发〔2024〕94号）相关要求，市水务局对该项目规划综合实施方案区域水影响评价报告组织技术审查。经审查，原则同意该项目规划综合实施方案区域水影响评价报告，具体情况如下。

一、水影响控制主要技术指标

（一）本规划区实行用水总量控制，年生产生活用水总量（终端用水量，含河道外生态用水）不超过 10.22 万立方米/年，其

中近期新水用量不超过 9.30 万立方米/年，远期新水用量不超过 7.42 万立方米/年。

（二）项目地块新水规划由昌平中部地区供水管网供水，项目地块再生水规划由昌平再生水厂供给。严格执行规划供排水条件建设承诺内容，按要求完成供排水条件相关设施建设工作。

（三）项目地块实行雨污水分流，雨水排入东沙河和东沙河蓄滞洪区，污水排入昌平再生水厂。

（四）本项目二类城镇住宅用地不位于蓄滞洪（涝）区、积水内涝高风险区，以及山区、浅山区、河道周边、沟道出口等洪涝灾害易发生地区。

（五）按照《城镇雨水系统规划设计暴雨径流计算标准》（DB11/T969），项目地块雨水排除标准为 3 年一遇，内涝防治标准为 20 年一遇。建设用地综合径流系数不超过 0.38。

（六）项目地块年生产生活用水量限值及雨水径流系数控制上限如下。

用地编号	用地性质	生产生活用水总量 (万立方米/年)	近期新水 用量 (万立方 米/年)	远期新水 用量 (万立方 米/年)	径流系 数限值
CP00-0902-0002	环卫设施用地	0.10	0.09	0.05	0.38
CP00-0902-0003	加油加气站用地	0.09	0.08	0.05	0.41
CP00-0902-0004	公园绿地	0.08	—	—	—
CP00-0902-0005		0.18	—	—	—
CP00-0902-0007		0.04	—	—	—
CP00-0902-0010		0.10	—	—	—
合计		0.40	—	—	—
CP00-0902-0006	防护绿地	0.04	—	—	—
CP00-0902-0008	二类居住用地	5.46	5.36	4.30	0.42
CP00-0902-0009		3.78	3.70	2.97	0.43
合计		9.24	9.06	7.27	0.42

用地编号	用地性质	生产生活用水总量 (万立方米/年)	近期新水 用量 (万立方 米/年)	远期新水 用量 (万立方 米/年)	径流系 数限值
CP00-0902-0011	社会停车场	0.08	0.07	0.05	0.40
CP00-0902-0012	轨道交通场 站	—	—	—	0.90
城市道路用地		0.27	—	—	0.67
总计		10.22	9.30	7.42	0.38

二、相关工作要求和建议

你单位应合理规划建设时序，与供排水设施建设做好协调、衔接，确保项目区建成后供排水安全；严格执行海绵城市建设和节水设施“三同时”要求，年径流总量控制率应满足项目所在区海绵城市专项规划及有关规范，完善相关规划内容并在后续建设中落实；严格履行水土保持主体责任，做好水土流失防治工作。

北京市水务局

2026年6月26日

抄送：昌平区水务局。