

单位（子单位）工程质量竣工验收记录 (表C8-1)				编号	00-00-C8-001
工程名称	北京雁栖诚泰热力有限公司一次管网安全运行提升改造工程（二期）			合同造价	4650.291869 万元
施工单位	北京城建五维建设有限公司			项目经理	徐志举
施工单位技术负责人	张丽娜			项目技术负责人	张健
监理单位	北京中景恒基工程管理有限公司			总监理工程师	李国春
结构类型	/	开工日期	2025年02月20日	完工日期	2025年11月01日
验收范围和数量	涉及管道总长度约16.3公里，其中热水管道13公里，热水管道管径为DN450-DN50；蒸汽管道3.3公里，蒸汽管道管径为DN300-DN100。				
序号	项目	验收记录 (施工单位填写)		验收结论 (监理或建设单位填写)	
1	分部工程	共 2 分部，经查 2 分部，符合标准及设计要求 2 分部。		合格	
2	质量控制资料核查	共 7 项，经审查符合要求 7 项。		合格	
3	安全和主要使用功能核查结果	共核查 / 项，符合要求 / 项。		合格	
4	安全和主要使用功能抽查结果	共抽查 5 项，符合要求 5 项，其中经处理后符合要求 0 项。		合格	
5	观感质量验收	共抽查 9 项，达到“好”和“一般”的 9 项，经返修处理符合要求的 0 项。		合格	
6	综合验收结论 (建设单位填写)	合格			
参加验收单位	建设单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	施工单位 (公章)	监理单位 (公章)
	单位(项目)负责人: 于恒平	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人: 刘军胜	单位负责人 (或项目经理): 徐志举	总监理工程师: 李国春
竣工验收日期		年 月 日			